

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

 Р.Г. Шакиров  
« 30 » 11 2019г.

**ПЛАН-ОТЧЕТ**  
**по работам лаборатории РЗиА за ноябрь месяц 2019г.**

№ п/п	Наименование оборудования	Вид рем.	КС Р	Норма времени	Ср.разр. вып.раб.	Основная з/п, руб.	Дата
1.	ГПП-1. Совместная работа с подрядной организацией «ТЭС» по реконструкции ЗРУ-10 кВ	Т		205	4,5		01.11.19г.- 29.11.19г.
2.	ГПП-13. Отыскание места нарушения изоляции ±ШС	Т		24	4,5		07.11.19г.
3.	ГПП-11. Замена термосигнализаторов Т-1	Т		32	4,5		11.11.19г.- 12.11.19г.
4.	ГПП-11. Замена термосигнализаторов Т-2	Т		32	4,5		13.11.19г.- 14.11.19г.
5.	ГПП-15. Замена реле времени на ТН-4	Т		24	4,5		15.11.19г.
6.	ГПП-21. Монтаж вторичных цепей Т-1 после перекатки трансформатора	Т		104	4,5		22.11.19г.- 29.11.19г.
	Итого:			<b>421 ч.ч.</b>			





Инженер БПТОиМ

Начальник БПТОиМ

ЗГД по производству

Объём сдал: и.о. начальника ЛРЗиА

Объём принял: начальник ЦЭС

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

И.Н.Соловова

И.Н. Жогин

А.А. Левинский

Ю.С. Шеретов

М.А. Гафуров