


УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

 Р.Г.Шакиров
«30» 12 2019г.

ПЛАН-ОТЧЕТ
по работам ЦЭС бригада 224 Декабрь месяц 2019 г.

№ п/п	Наименование оборудования	В и д р е м	КСР	Норма времен и	Ср. разр. Вып. раб.	Основная з/плата, руб.	Дата
1	ГПП-13, ЗРУ-10кВ: яч№54, Реактор №5.	Т			5,4		02.12.19
2	ГПП-23, ОРУ-110кВ: Досыпка гравия в маслоприемники Т-1, Т-2.	Т			5,4		02.12.19
3	ГПП-13, ЗРУ-10кВ: яч№53.	Т			5,4		03.12.19
4	ГПП-21, ОРУ-110кВ: Монтаж ограждения.	Т			5,4		03.12.19
5	ГПП-16, ОРУ-110кВ: Ремонт маслоприемника Т-1, Т-2.	Т			5,4		04.12.19
6	ГПП-21, ОРУ-110кВ: Монтаж ограждения.	Т			5,4		04.12.19
7	ГПП-13, ОРУ-110кВ: Замена изоляторов на портале Т-2.	Т			5,4		05.12.19
8	ГПП-23, ЗРУ-110кВ: ЛВ-110кВ.	Т			5,4		05.12.19
9	ГПП-16, ОРУ-110кВ: Расшиновка и прогрузка Т-2.	Т			5,4		06.12.19
10	ГПП-21: Нанесение антикоррозийного покрытия на ограждение.	Т			5,4		06.12.19
11	ГПП-13, ОРУ-110кВ: Замена изоляторов на портале Т-1.	Т			5,4		09.12.19
12	ГПП-23, ОРУ-110кВ: Замена термосигнализаторов Т-1.	Т			5,4		09.12.19
13	ГПП-13, ОРУ-110кВ: ремонт ограждения.	Т			5,4		10.12.19
14	ГПП-21: Нанесение антикоррозийного покрытия на ограждение.	Т			5,4		10.12.19
15	ГПП-4, ОРУ-110кВ: ремонт ШАОТ Т-1.	Т			5,4		11.12.19
16	ГПП-21: Нанесение антикоррозийного покрытия на ограждение.	Т			5,4		11.12.19
17	ГПП-12, ЗРУ-10кВ: яч№32,72.	Т			5,4		12.12.19
18	ГПП-2, ОРУ-110кВ: Ремонт ограждения.	Т			5,4		12.12.19
19	ГПП-14, ОРУ-110кВ: монтаж сетчатого ограждения.	Т			5,4		13.12.19
20	ГПП-2, ОРУ-110кВ: Ремонт ограждения.	Т			5,4		13.12.19
21	ГПП-13, помещение ДЭМ ремонт освещения.	Т			5,4		16.12.19
22	ГПП-14, ГЦУ-0,4 перекладка кабелей.	Т			5,4		16.12.19

23	ГПП-13, ОРУ-110кВ: Досыпка гравия в маслоприемники Т-1, Т-2.	Т		5,4		17.12.19
24	ГПП-12, ОРУ-110кВ: Досыпка гравия в маслоприемники Т-1, Т-2.	Т		5,4		17.12.19
25	ГПП-11, ОРУ-110кВ: Досыпка гравия в маслоприемники Т-1, Т-2.	Т		5,4		18.12.19
26	ГПП-15, ОРУ-110кВ: Досыпка гравия в маслоприемники Т-1, Т-2.	Т		5,4		18.12.19
27	ГПП-21, ОРУ-110кВ: Досыпка гравия в маслоприемники Т-1, Т-2.	Т		5,4		19.12.19
28	ГПП-13, ОРУ-110кВ: Досыпка гравия в маслоприемники Т-11.	Т		5,4		19.12.19
29	ГПП-13, ОРУ-110кВ: Досыпка гравия в маслоприемники Т-12.	Т		5,4		20.12.19
30	ГПП-13, ОРУ-110кВ: Досыпка гравия в маслоприемники Т-13.	Т		5,4		20.12.19
31	ГПП-16,ЗРУ-10кВ: ремонт освещения.	Т		5,4		23.12.19
32	ГПП-2, ЗРУ-10кВ: замена сгоревшего ТСН-1.	Т		5,4		23.12.19
33	ГПП-14, ОРУ-110кВ: монтаж сетчатого ограждения.	Т		5,4		24.12.19
34	ГПП-16, ОРУ-110кВ: замена термосигнализаторов Т-1.	Т		5,4		24.12.19
35	ГПП-14, ОРУ-110кВ: монтаж сетчатого ограждения.	Т		5,4		25.12.19
36	ГПП-23, ЗРУ-10кВ: Ремонт освещения.	Т		5,4		25.12.19
37	ГПП-16, ЗРУ-10кВ: ТСН-1.	Т		5,4		26.12.19
38	ГПП-«Колесный завод» устранение предписаний Ростехнадзора.	Т		5,4		26.12.19
39	ГПП-14, ОРУ-110кВ: монтаж сетчатого ограждения.	Т		5,4		27.12.19
40	ГПП-16, ЗРУ-110кВ: ревизия обогревателей КЛ-110кВ.	Т		5,4		27.12.19
Итого:			1272			

Инженер БПТОИМ

ЗГД по производству

Объём сдал: ст. мастер

Объём принял: Начальник ЦЭС

И.Н. Соловова

А.А.Левинский

И.Ф.Мухаметдинов

М.А.Гафуров