


УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

 Р.Г.Шакиров  
« 30 » 11 2020 г.

**ПЛАН-ОТЧЕТ**  
**по работам лаборатории ВИИ за ноябрь месяц 2020 г.**

№ п/п	Наименование оборудования	Вид рем.	КСР	Норма времен и	Ср.разр. вып. раб.	Основная з/плата, руб.	Дата
1	ГПП-16 яч.35 в/в испытание КЛ-10кВ №223	Т		7,6	5		02.11.2020
2	ГПП-15 ДК-3 проф.измерение	Т		6	5		02.11.2020
3	ГПП-15 яч.69 в/в испытание	Т		3	5		02.11.2020
4	ГПП-15 яч.75 в/в испытание	Т		3	5		02.11.2020
5	БРКТ проф.измерения тр-р ТРДЦНК-63000/110	Т		34,33	5		03.11.2020
6	ГПП-15 ДК-2 проф.измерение	Т		6	5		03.11.2020
7	ГПП-15 яч.6 в/в испытание	Т		3	5		03.11.2020
8	ГПП-15 ДК-1 проф.измерение	Т		6	5		05.11.2020
9	ГПП-15 яч.5 в/в испытание	Т		3	5		05.11.2020
10	ГПП-15 яч.26 в/в испытание	Т		3	5		05.11.2020
11	ГПП-15 яч.38 в/в испытание	Т		3	5		05.11.2020
12	ГПП-13 в/в испытание 3,4 с.ш- 10кВ	Т		10	5		08.11.2020
13	ГПП-13 ТН-3 10кВ	Т		3	5		08.11.2020
14	ГПП-13 ТН-4 10кВ	Т		3	5		08.11.2020
15	ГПП-15 яч.67 в/в испытание	Т		3	5		09.11.2020
16	БРКТ проф.измерения тр-р ТРДЦНК-63000/110	Т		34,33	5		09.11.2020
17	ГПП-15 яч.28 в/в испытание	Т		3	5		10.11.2020
18	ГПП-15 яч.52 в/в испытание	Т		3	5		10.11.2020
19	БРКТ проф.измерения тр-р ТРДЦНК-63000/110	Т		34,33	5		10.11.2020
20	БРКТ проф.измерения тр-р ТРДЦНК-63000/110	Т		34,33	5		11.11.2020
21	ГПП-23 в/в испытание 3 с.ш-10кВ	Т		6	5		12.11.2020

22	ГПП-23 яч.63 в/в испытание	Т		3	5		12.11.2020
23	КС-3 РП-26 в/в испытание 2 с.ш-10кВ	Т		6	5		12.11.2020
24	КС-3 РП-26 яч.20 в/в испытание КЛ-10кВ	Т		7,6	5		12.11.2020
25	КС-3 РП-26 яч.14 в/в испытание КЛ-10кВ	Т		7,6	5		12.11.2020
26	КС-3 РП-26 яч.15 в/в испытание ТСН-2	Т		6	5		12.11.2020
27	ГПП-16 яч.8 ОМП КЛ-10кВ	Т		40	5		13.11.2020
28	ГПП-15 яч.67 в/в испытание	Т		3	5		13.11.2020
29	КС-3 РП-26 яч.4 в/в испытание	Т		3	5		13.11.2020
30	КС-3 РП-26 яч.5 в/в испытание	Т		3	5		13.11.2020
31	КС-3 РП-26 яч.6 в/в испытание	Т		3	5		13.11.2020
32	КС-3 РП-26 яч.7 в/в испытание	Т		3	5		13.11.2020
33	КС-3 РП-26 яч.8 в/в испытание	Т		3	5		13.11.2020
34	КС-3 РП-26 в/в испытание 1 с.ш-10кВ	Т		6	5		13.11.2020
35	КС-3 РП-26 в/в испытание ТН-1 яч.11	Т		3	5		13.11.2020
36	КС-3 РП-26 в/в испытание ТСН-1 яч.9	Т		6	5		13.11.2020
37	КС-3 РП-26 СР яч.13 в/в испытание	Т		3	5		13.11.2020
38	КС-3 РП-26 СМВ яч.12 в/в испытание	Т		3	5		13.11.2020
39	КС-3 РП-26 КЛ-10кВ яч.8 в/в испытание	Т		7,6	5		16.11.2020
40	ГПП-15 яч.4 в/в испытание	Т		3	5		17.11.2020
41	ГПП-15 яч.4 ОМП КЛ-10кВ	Т		40	5		17.11.2020
42	БРКТ ТМ-1000 проф.измерение	Т		16	5		17.11.2020
43	ГПП-15 яч.65 в/в испытание КЛ-10кВ	Т		7,6	5		18.11.2020
44	ГПП-15 в/в испытание ТСН-10кВ яч.8	Т		6	5		18.11.2020
45	ГПП-15 яч.65 в/в испытание	Т		3	5		18.11.2020
46	БРКТ ТМ-1000 проф.измерение	Т		16	5		19.11.2020
47	БРКТ проф.измерения тр-р ТРДЦНК-63000/110	Т		34,33	5		20.11.2020
48	БРКТ Мост.кран г/п 125/20т. Проф.измерение	Т		16	5		23.11.2020
49	ГРП-16,17 мет.связь	Т		8	5		24.11.2020
50	БРКТ проф.измерения тр-р ТРДЦНК-63000/110	Т		34,33	5		25.11.2020
51	ГПП-16 яч.8 в/в испытание КЛ-10кВ	Т		7,6	5		25.11.2020

52	Испытание защитных средств и трансф.масел	Т		142	4		01.11.2020-30.11.2020
	Итого			662			

Инженер БПТОиМ

ЗГД по производству

Объем сдал: Нач.лаборатории ВИИ

Объем принял: Начальник ЦЭС



И.Н.Соловова

А.А.Левинский

Р.Н.Андреев

М.А.Гафуров