


УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

 Р.Г.Шакиров
« 31 » 05 2021г.

ПЛАН-ОТЧЕТ

по работам УРОЭЛО-Ц ЦЭС за май месяц 2021г.

№ п/ п	Наименование оборудования	Вид рем.	План н\ч	Факт н\ч	Дата
1	АКС: ЦСУ №57 (консервация)	т	28	0	консервация
2	АКС: ЦСУ №7 (консервация)	т	28	0	консервация
3	АКС: эл.часть мостов. крана г\п20,5т цех разд.	то	7	7	17.мая
4	АКС: кран-балка г\п 5т цех компрессии	то	2	2	24.мая
5	АКС: кран-балка г\п 2т цех разделения	то	2	2	31.мая
6	АКС: эл.двигатель нагнет.4ст.	т	8	8	04.мая
7	Внеплощадные сети: эл.привод задвтж. Ст.176	т	12,03	12,03	11.мая
8	Внеплощадные сети: эл.привод задвтж. Ст.186	т	12,03	12,03	18.мая
9	ЦТП АП: эл.привод задвижки №9	т	6,015	6,015	25.мая
10	ЦТП АП: эл.привод задвижки №10	т	6,015	6,015	05.мая
11	ЦТП АП: эл.привод задвижки №11	т	6,015	6,015	12.мая
12	ЦТП АП: эл.привод задвижки №12	т	6,015	6,015	12.мая
13	ЦТП АП: эл.привод задвижки №13	т	6,015	6,015	19.мая
14	ЦТП АП: эл.привод задвижки №14	т	6,015	6,015	26.мая
15	ЦТП АП: эл.привод задвижки №15	т	6,015	6,015	06.мая
16	ЦТП АП: эл.привод задвижки №16	т	6,015	6,015	19.мая
17	КС3 АП: эл.привод двигателя ТК №1	т	32	32	26.мая
18	КС3 АП: эл.привод двигателя ТК №3	т	32	21,18	06.мая
19	КС3 АП: эл. часть ТК №3	т	359	0,1	20.мая
20	КС3 АП: щит управления ТК №3	т	100	0,1	27.мая
21	КС3 АП: распределительный пункт ПР-1	т	13	13	13.мая
22	КС3 АП: распределительный пункт ПР-2	т	13	13	20.мая
23	КС3 АП: распределительный пункт ПР-3	т	13	13	27.мая

24	КСЗ АП: распределительный пункт ПР-4	т	13	13		07.мая
25	КСЗ АП: распределительный пункт ПР-5	т	13	13		14.мая
26	КСЗ АП: распределительный пункт ПР-6	т	13	13		21.мая
27	КСЗ АП: распределительный пункт ПР-7	т	13	13		28.мая
28	КС-ЗАП: эл.часть мостового крана	то	3,2	3,2		17.мая
29	КС-ЗАП: шинопровод мостового крана	то	3,8	3,8		24.мая
30	КСЗ АП: шкаф ремонтных сетей (ШР)	т	2	2		31.мая
31	КС ЗАП: эл.двигатель плавного пуска ТК №1	т	11	11		07.мая
32	КСЗ АП: ШУ эл.двигат. плавного пуска ТК №1	т	7	7		07.мая
33	ПНС-2: эл.двиг. Задвижки №14	т	6,01	6,01		04.мая
34	ПНС-2: эл.двиг. Задвижки №15	т	6,01	6,01		26.мая
35	ПНС-2: эл.двиг. Задвижки №16	т	6,01	6,01		11.мая
36	ПНС-2: эл.двиг. Задвижки №17	т	6,01	6,01		26.мая
37	ПНС-2: эл.двиг. Задвижки №18	т	6,01	6,01		19.мая
38	ПНС-2: эл.двиг. Задвижки №19	т	6,01	6,01		26.мая
39	ПНС-2: эл.двиг. Задвижки №20	т	6,01	6,01		19.мая
40	ПНС-2: кабельные сети ААПВ 3х120	т	15,51	0,1		18.мая
41	ПНС-2: кабельные сети ААБГ 3х50	т	0,91	0,91		25.мая
42	ПНС-2: кабельные сети ААБГ 3х16	т	1,64	1,64		05.мая
43	ПНС-2: кабельные сети ААР12 4х4	т	9,39	9,39		14.мая
44	ПНС-2: кабельные сети ААБГ 3х10	т	0,37	0,37		21.мая
45	ПНС-2: кабельные стеи АКВВБГ 19х2,5	т	1,74	1,74		05.мая
46	ПНС-2: РП 380/220 №2	т	20,48	20,48		12.мая
47	ВСО: эл.двигатель АОС-52-4 7,5 кВт	т	7,44	7,44		19.мая
48	ХС ПРЗ: эл.двигатель компрессора №4	к	189	0,1		26.мая
49	ХС ПРЗ: эл.двигатель компрессора №5	к	189	0,1		05.мая
50	ХС ПРЗ: щит управления компрессора №1	к	43	0,1		12.мая
51	ХС ПРЗ: щит управления насосами	т	8	8		19.мая
52	ХС ПРЗ: эл.часть подъем-поворот ворот	т	2	2		26.мая
53	АБК КЭ: розетки, сети освещения	т	143	143		06.мая
54	Эл.привод: Замена СИ, ревизия МТЗ, ТВУ	т	278	278		13.мая
55	Ремонт электронных блоков светодиодн.свет-ов	т	143	143		20.мая
56	ПНС-2: опробование эл.двигателя ПН-2	внеп.	16	16		04.мая
57	ПНС-2: демонтаж светильника в машзале	внеп.	8	8		07.мая
58	КС ПРЗ: восстановление вентиляции	внеп.	24	24		12.мая
59	Снятие СИ на КСЗ АП	внеп.	2	2		27.мая
60	Ремонт освещение в туалете СГЖУ	внеп.	2	2		14.мая

61	Отыскание и ремонт повреждений кабеля наружного освещения РСЖА	внеп.	64	64		21.мая
62	Работы по экономии затрат на эл.энергию АКС	внеп.	32	32		28.мая
63	Снятие СИ на КТП-901	внеп.	2	2		07.мая
64	Поиск места повреждения и ремонт кабелей на РП-83	внеп.	32	32		14.мая
65	Подготовительные работы к ремонту Т-1 КТП-524	внеп.	4	4		21.мая
66	Замена светильников в машзале ПНС-2	внеп.	32	32		28.мая
67	Текущий ремонт МВ-10кВ яч.№15,19 РП-83	внеп.	6	6		21.мая
Итого н\ч:			2106,73	1145		
Позиций то			5	5		
Позиций к			3	3		
Позиций т.р.			47	47		
Поз. внеп.			12	12		

Инженер

И.Н. Соловова

ЗГД по производству

В.С. Антипов

Объем сдал: нач.участка ЦЭС

С.Н. Захаров

Объем принял: Начальник ЦЭС

М.А. Гафуров