

УТВЕРЖДАЮ

И.о. Главного инженера

ООО «КАМАЗ-Энерго»

А.Г.Ахмадуллин

«30» 07 2021 г.

**ПЛАН-ОТЧЕТ**  
по работам лаборатории ВИИ за июль месяц 2021 г.

№ п/п	Наименование оборудования	Вид рем.	КСР	Норма времен и	Ср.разр. вып. раб.	Основная з/плата, руб.	Дата
1	БРКТ тр-р ТРДЦН-63МВа в/в испытание	Т		34,33	5		01.07.2021
2	ГПП-12 яч.58 в/в испытание КЛ-10кВ до SFTR ТП-3 Т-1	Т		7,6	5		02.07.2021
3	ГПП-1 яч.8 в/в испытание ТН-2	Т		6	5		02.07.2021
4	ГПП-1 II «а» с.ш. в/в испытание	Т		5	5		02.07.2021
5	БРКТ тр-р ТМ-630кВа в/в испытание и проф.измерение	Т		34,33	5		05.07.2021
6	БРКТ тр-р ТМ-630кВа в/в испытание	Т		34,33	5		06.07.2021
7	ГПП-16 яч.8 в/в испытание КЛ-10кВ до ТП-227 Т-1	Т		7,6	5		07.07.2021
8	БРКТ тр-р ТМ-630кВа в/в испытание после ремонта	Т		34,33	5		08.07.2021
9	ГПП-15 яч.74 в/в испытание КЛ-10кВ до ТП-293 Т-2	Т		7,6	5		09.07.2021
10	ГПП-15 яч.74 в/в испытание КЛ-10кВ до ТП-294 Т-2	Т		7,6	5		09.07.2021
11	ГПП-15 яч.74 в/в испытание КЛ-10кВ до ТП-524 Т-2	Т		7,6	5		09.07.2021
12	ГПП-12 Т-1 в/в испытание и проф.измерение	Т		34,33	5		12.07.2021
13	ГПП-12 в/в испытание токопроводов Т-1	Т		10	5		12.07.2021
14	ГПП-12 I-II с.ш. в/в испытание	Т		6	5		12.07.2021
15	ГПП-12 яч.17 ТСН-1 в/в испытание	Т		10	5		12.07.2021
16	ГПП-12 яч.30 в/в испытание	Т		3	5		12.07.2021
17	ГПП-12 яч.28 в/в испытание	Т		3	5		12.07.2021
18	ГПП-12 яч.21 в/в испытание	Т		3	5		12.07.2021
19	ГПП-12 яч.19 в/в испытание	Т		3	5		12.07.2021
20	ГПП-2 яч.38 в/в испытание	Т		3	5		12.07.2021
21	БРКТ тр-р ТМ-630кВа в/в испытание после ремонта	Т		34,33	5		13.07.2021
22	КИП Мастер тр-р ТНЗ-1600кВа в/в испытание	Т		34,33	5		14.07.2021
23	ГПП-15 яч.74 в/в испытание КЛ-10кВ до ТП-524 Т-2	Т		7,6	5		15.07.2021

24	КС АП РП-23 яч.5 в/в испытание КЛ-10кВ до ТК-2	Т		7,6	5		15.07.2021
25	ГПП-12 яч.58 в/в испытание	Т		3	5		16.07.2021
26	КС ПРЗ РУ-10 кВ яч.4 в/в испытание КЛ-10кВ до ТК-1	Т		7,6	5		16.07.2021
27	БРКТ тр-р ТМ-630кВа Риз., Ром.	Т		34,33	5		19.07.2021
28	КС ПРЗ РУ-10 кВ яч.12 в/в испытание КЛ-10кВ до ТК-5	Т		7,6	5		21.07.2021
29	ГПП-13 Т-2 в/в испытание и проф.измерение	Т		34,33	5		22.07.2021
30	ГПП-13 в/в испытание токопроводов Т-2	Т		10	5		22.07.2021
31	ГПП-13 яч.34 ТСН-2 в/в испытание	Т		10	5		22.07.2021
32	ГПП-13 яч.32 в/в испытание	Т		3	5		22.07.2021
33	ГПП-13 яч.33 в/в испытание	Т		3	5		22.07.2021
34	ГПП-13 в/в испытание 2В2Т	Т		3	5		22.07.2021
35	БРКТ тр-р ТРДЦН-40МВа в/в испытание	Т		34,33	5		23.07.2021
36	БРКТ тр-р ТРДЦН-40МВа в/в испытание	Т		34,33	5		26.07.2021
37	ГПП-13 яч.20 в/в испытание	Т		3	5		27.07.2021
38	ГПП-13 яч.26 в/в испытание	Т		3	5		27.07.2021
39	ГПП-16 яч.70 в/в испытание КЛ- 10кВ до ГПП-11	Т		7,6	5		27.07.2021
40	ГПП-15 яч.60, 62 в/в испытание КЛ-10кВ до ГПП-14	Т		7,6	5		27.07.2021
41	ГПП-14 яч.18 в/в испытание КЛ- 10кВ кабель связи	Т		7,6	5		27.07.2021
42	ППР оборудования лаборатории	Т		8	5		01.07-31.07.21
43	Испытание защитных средств и трансф.масел	Т		15	4		01.07-31.07.21
	Итого			581			

Инженер БПТОиМ

ЗГД по производству

Объём сдал: Начальник лаборатории ВИИ

Объём принял: Начальник ЦЭС

И.Н.Соловова

В.С.Антипов

С.И.Шеретова

М.А.Гафуров