

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

 Р.Г. Шакиров
«01» 09 2022г.

ПЛАН-ОТЧЕТ
по работам ЦЭС бригады 124август месяц 2022 г.

№ п/п	Наименование оборудования	Вид рем.	КСР	Норма времени	Ср. разр. Вып. раб.	Осн. з/пл, руб.	Дата
1	Ремонт трансформатора ТМЗ-630/10-0,4. ЧВК	Т		250	5,6		С 01.08. по 31.08
2	Демонтаж, монтаж И перевозка трансформатора ТМЗ-630/10-0,4 ЧВК	Т		16	5,6		-//-
3	Демонтаж, монтаж и ремонт электродвигателей охладителя 10 шт	Т		80	5,6		-//-
4	Ревизия маслососов 5 шт	Т		8	5,6		-//-
5	Ремонт переключателя РПН трансформатора С ГПП-4 Т-1	Т		77	5,6		-//-
6	Грузоподъемные механизмы	ТО		28	5,6		-//-
7	Вскрытие активной части	Т		19	5,6		-//-
8	Ремонт охладителей	Т		35	5,6		-//-
9	Ремонт расширительного бака	Т		42	5,6		-//-
10	Ремонт активной части трансформатора 80 000 КВА	Т		80	5,6		-//-
11	Ремонт вводов до 35 КВ 7шт	Т		21	5,6		-//-
12	Установка активной части в бак	Т		61	5,6		-//-
13	Обработка масла и заливка	Т		114	5,6		-//-
14	Установка вводов 7 шт	Т		54	5,6		-//-
15	Ремонт термосифонного фильтра 5 шт	Т		75	5,6		-//-
16	Ремонт предохранительной трубы	Т		9	5,6		-//-
	ИТОГО			969			

Инженер БПТО и М

. ЗГД по производству

Объем сдал: Нач. участка

Объем принял: Нач. ЦЭС



И.Н Соловова

В.С. Антипов

Ф.В. Самигуллин

Ю.С. Шеретов