

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

Р.Г. Шакиров

«01» 12 2022 г.

ПЛАН-ОТЧЕТ
по работам лаборатории ВИИ за ноябрь месяц 2022 г.

№ п/п	Наименование оборудования	Вид рем.	КСР	Норма времен и	Ср.разр. вып. раб.	Основная з/плата, руб.	Дата
1	БРКТ в/в испытание и проф.измерение тр-ра Т-1 с ГПП-16	Т		34,33	5		1.11.2022
2	ГПП-12 яч.80 в/в испытание КЛ-10кВ до ТП-259 Т-1	Т		7,6	5		2.11.2022
3	БРКТ в/в испытание и проф.измерение тр-ра Т-1 с ГПП-16	Т		34,33	5		2.11.2022
4	ГПП-13 яч.39 в/в испытание КЛ-10кВ до ТП-338 Т-2	Т		7,6	5		2.11.2022
5	ГПП-13 яч.39 в/в испытание КЛ-10кВ до ТП-339 Т-1	Т		7,6	5		2.11.2022
6	ГПП-1 проф.измерение заземляющего тр-ра N-1	Т		13,4	5		3.11.2022
7	ГПП-13 яч.11 в/в испытание КЛ-10кВ до ТП-338 Т-1	Т		7,6	5		3.11.2022
8	ГПП-13 яч.11 в/в испытание КЛ-10кВ до ТП-340 Т-2	Т		7,6	5		3.11.2022
9	БРКТ в/в испытание и проф.измерение тр-ра Т-1 с ГПП-16	Т		34,33	5		7.11.2022
10	БРКТ в/в испытание и проф.измерение тр-ра Т-1 с ГПП-16	Т		34,33	5		8.11.2022
11	БРКТ в/в испытание и проф.измерение тр-ра Т-1 с ГПП-16	Т		34,33	5		9.11.2022
12	БРКТ в/в испытание и проф.измерение тр-ра Т-1 с ГПП-16	Т		34,33	5		10.11.2022
13	БРКТ в/в испытание и проф.измерение тр-ра Т-1 с ГПП-16	Т		34,33	5		11.11.2022
14	АВЗ КС №3 в/в испытание эл. двигателя №4	Т		10	5		14.11.2022
15	РП-26 яч.18 в/в испытание КЛ-10кВ до эл. двигателя №4	Т		7,6	5		14.11.2022
16	ГПП-23 яч.19 в/в испытание КЛ-10кВ до ТП-12А Т-1	Т		7,6	5		14.11.2022
17	ГПП-12 яч.57 в/в испытание КЛ-10кВ до ТП-250 Т-1	Т		7,6	5		15.11.2022
18	ГПП-12 яч.61 в/в испытание КЛ-10кВ до ТП-246 Т-2	Т		7,6	5		16.11.2022
19	ГПП-12 яч.24 в/в испытание КЛ-10кВ до ТП-245А Т-2	Т		7,6	5		17.11.2022
20	ГПП-12 яч.16 в/в испытание КЛ-10кВ до ТП-261 Т-2	Т		7,6	5		18.11.2022


21	ГПП-16 яч.25 в/в испытание ТСН-1	Т		6	5		21.11.2022
22	ЗД КС в/в испытание эл. двигателя	Т		10	5		22.11.2022
23	ГПП-16 яч.24 в/в испытание	Т		3	5		23.11.2022
24	ГПП-16 яч.22 в/в испытание	Т		3	5		23.11.2022
25	ООО «АвтоЗапчасть Камаз» в/в испытание и проф. измерение тр-р ТНЗ-1000	Т		34,33	5		24.11.2022
26	ООО «АвтоЗапчасть Камаз» в/в испытание КЛ-10 кВ	Т		7,6	5		24.11.2022
27	ООО «АвтоЗапчасть Камаз» проф.измерения Риз, ошиновка в КТП-534	Т		8	5		24.11.2022
28	ООО «АвтоЗапчасть Камаз» в/в испытание и проф.измерение ВНР-10 кВ	Т		3	5		24.11.2022
29	ГПП-12 яч.39 в/в испытание КЛ-10кВ до ТП-355 Т-1, ТП-247 Т-2	Т		7,6	5		25.11.2022
30	ГПП-16 в/в испытание и проф.измерение тр-ра Т-1	Т		34,33	5		28.11.2022
31	IT парк ОМП КЛ-10 кВ	Т		16	5		29.11.2022
32	ППР оборудования лаборатории	Т		43	5		01.11-30.11.22
33	Испытание защитных средств и трансф.масел	Т		105	4		01.11-30.11.22
	Итого			628			

Инженер БПТОиМ

И.о. ЗГД по производству

Объём сдал: Начальник лаборатории ВИИ

Объём принял: Начальник ЦЭС



И.Н.Соловова

А.Г.Ахмадуллин

С.И.Шеретова

Ю.С.Шеретов