

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

 Р.Г.Шакиров
« 01 » 12 2022г.

ПЛАН-ОТЧЕТ

по работам УРОЭЛО-Ц ЦЭС за ноябрь месяц 2022г.

№ п/п	Наименование оборудования	Вид рем.	План н\ч	Факт н\ч	Дата
КС 3Д:					
1	Компрессор Атлас-Копко №1	т	16	35	21-22.11.22
2	КЛ-10кв компрессора №1 ЦСПВ 3х50	т	8	8	22.11.2022
3	Компрессор Атлас-Копко №2	то	16	16	13.11.2022
4	КЛ-10кв компрессора №2 ЦСПВ 3х50	т	8	8	13.11.2022
УСТ:					
5	Распр.ус-во РУ-6 в диспетчерской	т	16	16	23.11.2022
6	Распредел.пункт РП-8 (токаряная)	т	16	16	25.11.2022
7	Распредел.пункт ВРУ-1 (венткамера)	т	16	16	24.11.2022
8	Шкаф распределительный ШР-1 (гараж)	т	4	4	28.11.2022
9	Щит освещения ЩО-1 (гараж)	т	4	4	25.11.2022
10	Щит освещения ЩО-2 (1 этаж)	т	4	4	23.11.2022
11	Линия подогрева транспорта	т	16	16	24.11.2022
12	Освещение	т	57	57	08.11.2022
Внеплановые работы:					
13	Столовая АБК: демонтаж светильников	внеп	29	29	29.11.2022
14	Съем показаний эл. счетчиков	внеп	29	29	28.11.2022
15	Ст.39 отключение и подключение ШУ УУ	внеп	21	21	18.11.2022
16	ЦТП АП: установка Т-1 после кап. ремонта	внеп	45	45	17-19.11.22
17	КС3 АП: текущий ремонт КЛ-10кВ	внеп	29	29	14.11.2022
18	ОРУ ТПНС-ОО: замена колбы уровня масла	внеп	21	21	15.11.2022
19	РП-2: МВ яч.№18 ремонт, замена масла	внеп	34	34	24.11.2022
20	КС-3АП: установка ротора ТК-4, пусконаладка	внеп	221	221	9-25.11.22
21	КС ПРЗ К-5: восстановление изоляции КЛ-0,4	внеп	29	29	07.11.2022
22	Столовая АБК: ремонт освещения	внеп	29	29	07.11.2022

23	АКС: восстановление "нуля" ЩО 3 этаж	внеп.	29	29	04.11.2022
24	КТП-107: Осмотр концевых муфт Т-1, Т-2	внеп	29	29	03.11.2022
25	Замена СИ, ревизия МТЗ, ТВУ	внеп	334	334	1-29.11.22
26	Ремонт электрон. блоков светодиодн.свет-ов	внеп	167	167	1-29.11.22
27	АБК КАМАЗ-Энерго ремонт эл.сетей	внеп	74	74	1-29.11.22

Итого н\ч:	1301	1320
Позиций то	1	1
Позиций т.р.	11	11
Поз. внеп.	15	15

Инженер



И.Н. Соловова

ЗГД по производству



А.Г. Ахмадуллин

Объем сдал: нач.участка ЦЭС



С.Н. Захаров

Объем принял: Начальник ЦЭС



Ю.С. Шеретов