

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

 Р.Г.Шакиров
« 30 » 12 2022г.

ПЛАН-ОТЧЕТ

по работам УРОЭЛО-Ц ЦЭС за декабрь месяц 2022г.

№ п/п	Наименование оборудования	Вид рем.	План н\ч	Факт н\ч	Дата
АКС:					
1	КТП-901	Т	480	480	
2	РП-83: Освещение	Т	18	18	
Внеплановые работы:					
3	Замена СИ, ревизия МТЗ, ТВУ	внеп	272	272	
4	Ремонт электрон. блоков светодиодн.свет-ов	внеп	176	176	
5	АБК КАМАЗ-Энерго ремонт эл.сетей	внеп	182	182	
6	ПНС-2: текщий ремонт эл. двиг. ПН-8	внеп	32	32	
7	РП-83: замена КЛ-10кВ яч.№12	внеп	32	32	
8	КС ПРЗ: Замена КЛ 0,4кВ подкач. насоса	внеп	16	16	
9	КС 3 ЛЗ: замена АП вентиляции	внеп	8	8	
10	ОРУ 10/6 ТПНС-2: доливка масла Т-4	внеп	16	16	
11	АКС РП-83: восстановление ворот	внеп	16	16	
12	ТПНС-2: Ревизия возбуждителя ПН-1	внеп	16	16	
13	АКС: монтаж-демонтаж светильников в столов.	внеп	96	96	
Итого н\ч:			1360	1360	
Позиций то			0	0	
Позиций т.р.			2	2	
Поз. МРО			11	11	

Инженер

ЗГД по производству

Объем сдал: нач.участка ЦЭС

Объем принял: Начальник ЦЭС

 И.Н. Соловова

А.Г. Ахмадуллин

С.Н. Захаров

 Ю.С. Шеретов