

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

 Р.Г. Шакиров
« 30 » 12 2022г.

ПЛАН-ОТЧЕТ
по работам ЦЭС бригады 214 декабрь месяц 2022 г.

№ п/п	Наименование оборудования	Ви д ре м.	КСР	Норма времени	Ср. разр. Вып. раб.	Осн. з/пл, руб.	Дата
1	ГПП-13 яч.9 ремонт концевой муфты на КЛ 10кВ до ТП-259 Т-1	т		24	5,6		С1.12.22 по 31.12.22
3	РП-33 яч.1 ремонт концевой муфты на КЛ 10 кВ КРУ.	т		24	5,6		-//-
4	АКС ТП-901 монтаж концевых муфт КЛ 10 кВ	т		32	5,6		-//-
5	АКС яч.12 монтаж концевой муфты ремонт концевой муфты на КЛ 10 кВ до КТП-901 Т-2	т		48	5,6		-//-
6	Ремонт соединительной муфты IT-Park	т		48	5,6		-//-
7	ГПП-14 яч.18-ГПП-15 яч.60 кабель связи. Осмотр КЛ.	т		48	5,6		-//-
8	ГПП-14 яч.18-ГПП-16 яч.70 кабель связи. Осмотр КЛ.	т		48	5,6		-//-
9	ГПП-14 яч.18-ГПП-16 яч.76 кабель связи. Осмотр КЛ.	т		48	5,6		-//-
10	ГПП-14 яч.2 ДК.Осмотр КЛ.	т		48	5,6		-//-
11	Доливка кабельного масла на ГПП-23 ПП Л-2 в кабель МНСК фазы В и С.	т		48	5,6		-//-
12	ГПП-14 яч.4-ГПП-13 яч.37 кабель связи. Осмотр КЛ.	т		48	5,6		-//-
13	ВЛ-110 кВ ТЭЦ Литейный – 2 осмотр воздушной линии.	т		48	5,6		-//-
14	ВЛ-110 кВ ТЭЦ Литейный – 1 осмотр воздушной линии.	т		48	5,6		-//-
15	ВЛ-110 кВ п/с Сидоровка-ГПП-РОС-2 осмотр воздушной линии.	т		48	5,6		-//-
16	ВЛ-110 кВ п/с Сидоровка-ГПП-РОС-1 осмотр воздушной линии.	т		48	5,6		-//-
20	ТО автодорог Кузнечного, Автомобильного, ПРЗ и Завода двигателей.	т		176	6		-//-
	ИТОГО			656			

Инженер БПТО и М

И.о ЗГД по производству

Объём сдал: мастер

Объём принял: Нач. ЦЭС






И.Н. Соловова

А.Г. Ахмадуллин

И.М. Мухаметзянов

Ю.С. Шеретов