


УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

 Р.Г.Шакиров
«02» 03 2023г.

ПЛАН-ОТЧЕТ

по работам УРОЭЛО-Ц ЦЭС за февраль месяц 2023г.

№ п/п	Наименование оборудования	Вид рем.	План н\ч	Факт н\ч	Дата
КС-3АП:					
1	Распределительный пункт ПР-1	т	13	13	16.02.2023
2	Распределительный пункт ПР-2	т	13	3	01.02.2023
3	Сети освещения	т	50	50	10.02.2023
КС-1 ЛЗ:					
4	РП-3: I с.ш. 10кВ	т	39	39	20.02.2023
5	РП-3: ТСН-1-10/0,4кВ яч.№1	т	7	7	20.02.2023
6	РП-3: ВВ-10кВ яч.№2,3 (ввод№1)	т	7	7	20.02.2023
7	РП-3: ВВ-10кВ яч.№4 (Т-1)	т	7	7	20.02.2023
8	РП-3: ВВ-10кВ яч.№5 (к-р №1)	т	7	7	20.02.2023
9	РП-3: ВВ-10кВ яч.№6 (к-р №2)	т	7	7	20.02.2023
10	РП-3: ТН-1 яч.№7	т	7	7	20.02.2023
11	РП-3: РТ яч.№8 (СР)	т	3	3	20.02.2023
Внеплановые работы:					
12	Замена СИ, ревизия МТЗ, ТВУ	внеп	286	286	01-28.02.23
13	Ремонт электрон. блоков светодиодн.свет-ов	внеп	135	135	01-28.02.23
14	АБК КАМАЗ-Энерго ремонт эл.сетей	внеп	96	96	01-28.02.23
15	КТП-901: замена выключателя ввода №1	внеп	32	32	02.02.2023
16	КТП-901: замена выкл. яч.№7,8	внеп	32	32	03.02.2023
17	КТП-901: замена вык. яч.№ 5, ввода №2	внеп	32	32	06.02.2023
18	КТП-901: замена выкл. яч.№6, ввода №2	внеп	32	32	07.02.2023
19	КТП-901: замена выкл. яч.№9, ввода №2	внеп	32	32	08.02.2023
20	КТП-901: замена секционного выключателя	внеп	32	32	09.02.2023
21	ХС ЛЗ: КТП 107, тек. ремонт Т-1 и КЛ-10кВ	внеп	12	12	15.02.2023

22	Замена светильников 30шт. Гл.инженера ОАО "КАМАЗ"	внеп	96	96	22,27.02.23
23	Монтаж КЛ-0,4кВ и розеточной группы ПЧ	внеп	16	16	21,22.02.23
Итого н\ч:			993	983	
Позиций то			0	0	
Позиций т.р.			11	11	
Поз. внеп.			12	12	

Гл. специалист



И.Н. Соловова

ЗГД по производству



А.Г. Ахмадуллин

Объем сдал: нач.участка ЦЭС



С.Н. Захаров

Объем принял: Начальник ЦЭС



Ю.С. Шеретов