


УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

 Р.Г.Шакиров
«02» 05 2023 г.

ПЛАН-ОТЧЕТ
по работам лаборатории ВИИ за апрель месяц 2023 г.

№ п/п	Наименование оборудования	Вид рем.	КСР	Норма времени	Ср.разр. Вып.раб	Основная з/плата,руб	Дата
1	ГПП-15 Т-1 Грозозащита	Т		16	5		03.04.2023
2	ГПП-15 Т-2 Грозозащита	Т		16	5		04.04.2023
3	ГПП-11 Т-2 Грозозащита	Т		16	5		05.04.2023
4	ГПП-16 Т-2 Грозозащита	Т		16	5		05.04.2023
5	ГПП-12 Т-1 Грозозащита	Т		16	5		06.04.2023
6	ГПП-13 Т-1 Грозозащита	Т		16	5		06.04.2023
7	ВЛ-110 кВ «Заводская-ГПП-12,13»проф.измерение	Т		16	5		06.04.2023
8	ГПП-14 Т-32 Грозозащита	Т		16	5		07.04.2023
9	ГПП-12 Т-2 Грозозащита	Т		16	5		10.04.2023
10	ГПП-13 Т-2 Грозозащита	Т		16	5		10.04.2023
11	ВЛ-110 кВ «ТЭЦ-КАМАЗ-2» проф.измерение	Т		16	5		10.04.2023
12	ГПП-11 Т-1 Грозозащита	Т		16	5		11.04.2023
13	ГПП-16 Т-1 Грозозащита	Т		16	5		11.04.2023
14	КС-3 в/в испытание и проф. измерение эл.двигателя №5	Т		10	5		11.04.2023
15	КС-3 яч.13 в/в испытание КЛ-10 кВ	Т		7,6	5		11.04.2023
16	ГПП-23 Т-2 Грозозащита	Т		16	5		12.04.2023
17	ПАО «КАМАЗ» ПРЗ ГПП-15 яч.25 в/в испытание КЛ-10кВ до КТП-285 Т-1	Т		7,6	5		12.04.2023
18	ГПП-3 Т-1 Грозозащита	Т		16	5		13.04.2023
19	ГПП-4 Т-1 Грозозащита	Т		16	5		13.04.2023
20	ГПП-1 Т-3 Грозозащита	Т		16	5		14.04.2023
21	ГПП-3 Т-2 Грозозащита	Т		16	5		17.04.2023
22	ГПП-4 Т-2 Грозозащита	Т		16	5		17.04.2023
23	ГПП-1 Т-2 Грозозащита	Т		16	5		18.04.2023
24	ГПП-2 Т-2 Грозозащита	Т		16	5		18.04.2023
25	БРКТ в/в испытание и проф.измерение тр-р ТМ-1000	Т		34,33	5		19.04.2023
26	ГПП-21 Т-1 Грозозащита	Т		16	5		20.04.2023
27	БРКТ в/в испытание и проф.измерение тр-р Т-12 с ГПП-13	Т		34,33	5		24.04.2023
28	ГПП-21 Т-2 Грозозащита	Т		16	5		25.04.2023
29	ГПП-23 Т-1 Грозозащита	Т		16	5		25.04.2023
30	БРКТ в/в испытание и проф.измерение тр-р ТМ-1000	Т		34,33	5		26.04.2023
31	ГПП-23 ТСН-1 яч.15 в/в испытание и проф. измерение	Т		10	5		27.04.2023

32	ГПП-1 яч.8 в/в испытание и проф.измерение ТН-2	Т		3	5		27.04.2023
33	ГПП-1 в/в испытание IIa с.ш. 35 кВ	Т		10	5		27.04.2023
34	ГПП-1 Т-1 Грозозащита	Т		16	5		28.04.2023
35	ГПП-2 Т-1 Грозозащита	Т		16	5		28.04.2023
36	Ремонт оборудования лаборатории	Т		14	5		01.04- 30.04.2023
37	Испытание защитных Средств и энергетич.масел	Т		39	4		01.04.- 30.04.2023
	Итого			620			

Главный специалист БПТОиМ

ЗГД по производству

Объём сдал: Начальник лаборатории ВИИ

Объём принял: Начальник ЦЭС



И.Н.Соловова

А.Г.Ахмадуллин

С.И.Шеретова

Ю.С.Шеретов