


УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

 Р.Г. Шакиров
«30» 05 2023г.

ПЛАН-ОТЧЕТ
по работам лаборатории РЗиА за май месяц 2023г.

№ п/п	Наименование оборудования	Вид рем.	КСР	Норма времени	Ср.разр. вып.раб.	Основная з/п, руб.	Дата
1.	ГПП-5. Трансформатор Т-32МВА	Г		24	4,5		02.05.23г.
2.	ГПП-1. Трансформатор №1 Снятие осциллограмм.	Т		8	4,5		03.05.23г.
3.	ГПП-1. Трансформатор №3 Снятие осциллограмм.	Т		8	4,5		03.05.23г.
4.	ГПП-21. Яч.7 монтаж, наладка РЗА, прогрузка ТТ	Т		20	4,5		04.05.23г.
5.	ГПП-21. Яч.41 монтаж, наладка РЗА, прогрузка ТТ	Т		20	4,5		04.05.23г.
6.	ГПП-13. Цепи сигнализации на переменном токе.	Т		42	4,5		05.05.23г.
7.	ГПП-12. Яч.71 Замена разъема выключателя	Т		8	4,5		10.05.23г.
8.	ГПП-13. Цепи сигнализации на постоянном токе.	Т		56	4,5		11.05.23г.
9.	ГПП-13. Яч.18 Рез.ввод.	Т		14	4,5		12.05.23г.
10.	ГПП-13. Трансформатор №1	Т		93,5	4,5		15.05.23-19.05.23г.
11.	ГПП-3. Отыскание земли в цепях постоянного тока ШУ.	Т		8	4,5		15.05.23г.
12.	ГПП-21. Яч.10 монтаж, наладка РЗА, прогрузка ТТ	Т		20	4,5		17.05.23г.
13.	ГПП-21. Яч.50 монтаж, наладка РЗА, прогрузка ТТ	Т		20	4,5		18.05.23г.
14.	ГПП-21. Яч.3	Т		7	4,5		22.05.23г.
15.	РП-ТПНС. 1с.ш. 10кВ	Т		40	4,5		22.05.23г.
16.	ГПП-21. Яч.51	Т		7	4,5		23.05.23г.
17.	РП-ТПНС. 2с.ш. 10кВ	Т		40	4,5		23.05.23г.
18.	ГПП-1. Трансформатор №1 проверка цепей газовой защиты	Т		8	4,5		23.05.23г.
19.	ГПП-13. Трансформатор №2	Т		36,5	4,5		24.05.23-31.05.23г.
20.	РП-ТПНС. 1с.ш. 6кВ	Т		40	4,5		24.05.23г.
21.	РП-ТПНС. 2с.ш. 6кВ	Т		40	4,5		25.05.23г.
22.	РП-ТПНС. 3с.ш. 6кВ	Т		40	4,5		26.05.23г.
23.	РП-ТПНС. 4с.ш. 6кВ	Т		40	4,5		29.05.23г.
24.	ГПП-1. Трансформатор №1 проверка автоматики охлаждения	Т		8	4,5		29.05.23г.
	Итого:			648 ч.ч.			

ЗГД по производству

Объём принял:нач. ЦЭС


Объём сдал:начальникЛРЗиА

Начальник бюро ПГИ,БПТОиМ

Главный специалист ПГИ, БПТОиМ







А.Г.Ахмадуллин

Ю.С. Шеретов

Д.В. Козлов

Н.И. Шашацкая

И.Н. Соловова