


УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

 Р.Г. Шакиров
«01» 06 2023 г.

ПЛАН-ОТЧЕТ
по работам ЦЭС бригады 214 май месяц 2023 г.


№ п/п	Наименование оборудования	Ви д ре м.	КСР	Норма времени	Ср. разр. Вып. раб.	Осн. з/пл, руб.	Дата
1	КТП-317 ВН-1 Кузнечный з/д ремонт концевой муфты.	т		48	5		С1.05.23 по 31.05.23 г.
2	Восстановление кабельных лотков на эстакаде ТЭЦ-АВЗ на стойках 216-217	т		48	5		-//-
3	ЗРУ-ПНС-ОО ремонт кабеля.	т		48	5		-//-
4	ТЭЦ-ГПП-1,2 (Литейный-1) обход осмотр ВЛ-110кВ.	т		48	5		-//-
5	ТЭЦ-ГПП-СОВ, Водозабор(1- 42)Водозабор-2 обход-осмотр ВЛ-110кВ	т		48	5		-//-
6	ГПП-14 яч.3 – ГПП-12 яч.71 – кабель связи осмотр КЛ-10 кВ.	т		48	5		-//-
7	ГПП-14 яч.3 – ГПП-13 яч.18 – кабель связи осмотр КЛ-10 кВ.	т		48	5		-//-
8	ГПП-14 яч.5 – ГПП-16 яч.67 – кабель связи осмотр КЛ-10 кВ.	т		48	5		-//-
9	ГПП-14 яч.5 – ГПП-11 яч.71 – кабель связи осмотр КЛ-10 кВ.	т		48	5		-//-
10	ГПП-14 яч. – ГПП-15 яч.63 – кабель связи осмотр КЛ-10 кВ.	т		48	5		-//-
11	ГПП-14 яч.11 – ГПП-21 яч.2,1 – кабель связи осмотр КЛ-10 кВ.	т		16	5		-//-
12	ГПП-16 ПП-16 осмотр кабельной трассы КЛ-110кВ.	т		48	5		-//-
13	ГПП-23 ПП-16 осмотр кабельной трассы КЛ-110кВ.	т		48	5		-//-
14	ГПП-21 яч.42 ТП-ИВЦ Т-2 осмотр КЛ-10 кВ.	т		48	5		-//-
15	ГПП-21 яч.44 ТП-416 Т-2 осмотр КЛ-10 кВ.	т		48	5		-//-
16	ЗД – 43,52 а/д текущий ремонт. ПРЗ – 44 а/д текущий ремонт.	т		128	5		-//-
	ИТОГО			816			

Главный специалист БПТО и М

ЗГД по производству

Объем сдал: мастер

Объем принял: Нач. ЦЭС



И.Н. Соловова

А.Г. Ахмадуллин

И.М. Мухаметзянов

Ю.С. Шеретов