

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

Р.Г. Шакиров

«03» 07 2023г.

ПЛАН-ОТЧЕТ

по работам ЦЭС бригады 124 июнь месяц 2023 г.

№ п/п	Наименование оборудования	Вид рем.	КСР	Норма времени	Ср. разр. Вып. раб.	Осн. з/пл, руб.	Дата
1	Гпп-13 Т-12 . Монтаж трансформатора ТД-10000-10	Т		64	5,6		01.06. по 30.06
2	ГПП-11 Т-2. Ремонт контактора	Т		48	5,6		-//-
3	ГПП-3 Т-1. Устранение течи масло	Т		16	5,6		-//-
4	ГПП-4 Т-1. Устранение течи масло и замена резиновых прокладок на крышке контактора	Т		24	5,6		-//-
5	Ремонт контактора трансформатора ГПП- 13 Т-2	Т		48	5,6		-//-
6	ГПП-1 Т-3. Демонтаж трансформатора	Т		200	5,6		-//-
7	Ремонт трансформатора ТМ-63-10/0,4 ЦТС	Т		60	5,6		-//-
8	Ремонт электродвигателя трансформатора ГПП-1 Т-2 6шт	Т		48	5,6		-//-
9	Ремонт настольно сверлильный станок 2М112	Т		9	5,6		-//-
10	Технологическое оборудование	ТО		44	5,6		-//-
11	Вентиляционное оборудование	ТО		33	5,6		-//-
12	Грузоподъемные механизмы.	Т		56	5,6		-//-
13	Грузоподъемные механизмы	ТО		18	5,6		-//-
14	Общезаводское оборудование	ТО		78	5,6		-//-
15	Насос вакуумный ВМ-6ГМ	Т		9	1,6		-//-
	ИТОГО			755			

Гл. специалист

ЗГД по производству

Объем сдал: Нач. участка

Объем принял: Нач. ЦЭС

И.Н. Соловова

А.Г. Ахмадуллин

Ф.В. Самигуллин

Ю.С. Шеретов