

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

Р.Г.Шакиров

«10» 08 2023г

ПЛАН-ОТЧЕТ

по работам УРОЭЛО-Ц ЦЭС за июль месяц 2023г.

№ п/п	Наименование оборудования	Вид рем.	План н\ч	Факт н\ч	Дата
Внеплановые:					
1	Замена СИ, ревизия МТЗ, ТВУ	внеп	256	256	
2	АБК КАМАЗ-Энерго ремонт эл.сетей	внеп	32	32	
3	ХС ЛЗ, ремонт ШУК№1	внеп	16	16	
4	МиниТЭЦ, то оборудования	внеп	80	80	
5	ЗРУ-10кВ КС ЗД, тек. Ремонт 1 и 2 с.ш.	внеп	16	16	
6	КС КЗ К-1, обвязка, расключение	внеп	16	16	
7	Монтаж ВЛ-0,4кВ КПП АКС	внеп	48	48	
8	РСЖА: Ремонт ЦО ВОХР РСЖА	внеп	32	32	
9	КС-3: подготовка УПЗ ТК-5	внеп	16	16	
10	Столовая АБК, прокладка кабеля для паров.	внеп	24	24	
11	Ремонт Э-25	внеп	16	16	
12	КПП-7: ревизия кабеля наруж. Освещения	внеп	32	32	
Итого н\ч:			584	584	
Позиций то			0	0	
Позиций т.р.			0	0	
Поз. внеп.			12	12	

Гл. специалист

ЗГД по производству

Объем сдал: нач.участка ЦЭС

Объем принял: Начальник ЦЭС

И.Н. Соловова

А.Г.Ахмадуллин

С.Н. Захаров

Ю.С.Шеретов