

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

Р.Г. Шакиров

«31» 07 2023г.

ПЛАН-ОТЧЕТ

по работам лаборатории РЗиА за июль месяц 2023г.

№ п/п	Наименование оборудования	Вид рем.	КСР	Норма времени	Ср.разр. вып.раб.	Основная з/п, руб.	Дата
1.	ГПП-16. Трансформатор №1.	Т		93,5	4,5		03.07.23-07.07.23г.
2.	ГПП-16. Отделитель №1.	Т		32	4,5		04.07.23г.
3.	ГПП-16. Короткозамыкатель №1.	Т		32	4,5		04.07.23г.
4.	ГПП-21. Яч.7. Монтаж, наладка РЗА.	Т		14	4,5		06.07.23г.
5.	ГПП-21. Яч.41. Монтаж, наладка РЗА.	Т		14	4,5		06.07.23г.
6.	ГПП-16. Трансформатор №2.	Т		93,5	4,5		10.07.23-14.07.23г.
7.	ГПП-16. Отделитель №2.	Т		32	4,5		11.07.23г.
8.	ГПП-16. Короткозамыкатель №2.	Т		32	4,5		11.07.23г.
9.	ГПП-4. Яч.58 2В2Т. Устранение неисправности.	Т		7	4,5		17.07.23г.
10.	ГПП-16. Трансформатор №2. Замена манометров давления кабельных вводов.	Т		8	4,5		17.07.23г.
11.	ГПП-3. Трансформатор №2.	Т		93,5	4,5		17.07.23-21.07.23г.
12.	ГПП-12. Трансформатор №1.	Т		93,5	4,5		17.07.23-21.07.23г.
13.	ГПП-16. Трансформатор №2. Замена газового реле.	Т		8	4,5		20.07.23г.
14.	ГПП-12. Трансформатор №1 ШАОТ. Устранение неисправности.	Т		8	4,5		24.07.23г.
15.	ГПП-5. БПРУ. Замена платы обрыва фаз.	Т		7	4,5		25.07.23г.
16.	РП-40. 2 секция шин 10кВ.	Т		35	4,5		28.07.23г.
17.	КС-1 ЛЗ. Яч.15. Замена платы питания МПУ «Сириус-2В».	Т		7	4,5		28.07.23г.
18.	ГПП-14. Трансформатор 32МВА	Т		7	4,5		31.07.23г.
19.	ГПП-5. Трансформатор 32МВА	Т		7	4,5		31.07.23г.
	Итого:			624 ч.ч.			

ЗГД по производству

Объём принял:нач. ЦЭС

Объём сдал:начальникЛРЗиА

Начальник бюро ПГИ,БПТОиМ

Главный специалист ПГИ, БПТОиМ

А.Г.Ахмадуллин

Ю.С. Шеретов

Д.В. Козлов

Н.И. Шашацкая

И.Н. Соловова