

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

Р.Г. Шакиров

« 05 » 09 2023 г.

## ПЛАН-ОТЧЕТ

по работам лаборатории ВИИ за август месяц 2023 г.

№ п/п	Наименование оборудования	Вид рем.	КСР	Норма времен и	Ср.разр. вып. раб.	Основная з/плата, руб.	Дата
1	БРКТ в/в испытание и проф.измерение тр-ра Т-3 с ГПП-1	Т		34,33	5		01.08.2023
2	КС-3 в/в испытание эл. двигателя	Т		10	5		01.08.2023
3	ГПП-11 яч.61 в/в испытание КЛ-10кВ до ДК-3	Т		7,6	5		01.08.2023
4	ГПП-5 яч.15 в/в испытание и проф.измерение ТСН	Т		10	5		02.08.2023
5	ГПП-5 яч.17 в/в испытание	Т		3	5		02.08.2023
6	ГПП-5 яч.19 в/в испытание	Т		3	5		02.08.2023
7	ГПП-5 в/в испытание и проф.измерение тр-ра	Т		34,33	5		02.08.2023
8	ГПП-5 токопровод трансформатора	Т		10	5		02.08.2023
9	ГПП-14 в/в испытание и проф.измерение тр-ра	Т		34,33	5		02.08.2023
10	ГПП-14 токопровод трансформатора	Т		10	5		02.08.2023
11	ГПП-14 яч.17 в/в испытание	Т		3	5		02.08.2023
12	ГПП-14 яч.15 в/в испытание и проф.измерение ТСН	Т		10	5		02.08.2023
13	ООО «Энергетическое партнерство» мини ТЭС прогрузка автоматических выключателей	Т		8	5		02.08.2023
14	ООО «СтройИнТехно» ГПП-23 яч.47 в/в испытание КЛ-10кВ до Автоспорт ТП-12А Т-2	Т		7,6	5		03.08.2023
15	ГПП-23 яч.47 в/в испытание	Т		3	5		03.08.2023
16	ООО «СтройИнТехно» ГПП-23 яч.47 в/в испытание КЛ-10кВ до Автоспорт ТП-12А Т-2	Т		7,6	5		04.08.2023
17	ООО «СтройИнТехно» ГПП-23 яч.47 ОМП	Т		16	5		04.08.2023
18	БРКТ в/в испытание и проф.измерение ТСН с ТПНС-ОО	Т		6	5		07.08.2023

19	ТПНС-ОО в/в испытание и проф.измерение Т-1,Т-2,Т-3,Т-4	Т		34.33	5		08.08.2023
20	ГПП-12 ШАОТ Т-1 прогрузка автоматических выключателей	Т		8	5		09.08.2023
21	ООО «Энергетическое партнерство» мини ТЭС в/в испытание I секции шин	Т		10	5		09.08.2023
22	ООО «Энергетическое партнерство» мини ТЭС в/в испытание генератора	Т		10	5		09.08.2023
23	ООО «СтройИнТехно» ГПП-23 яч.47 в/в испытание КЛ-10кВ до Автоспорт ТП-12А Т-2	Т		7,6	5		10.08.2023
24	ПАО «КАМАЗ» ген. дирекция, измерение сопротивления грунта	Т		10	5		11.08.2023
25	ООО «Камский моторный завод» в/в испытание и проф.измерение трансформатора	Т		10	5		11.08.2023
26	БРКТ в/в испытание и проф.измерение ТСН с ТПНС-ОО	Т		6	5		14.08.2023
27	ООО «Энергетическое партнерство» мини ТЭС прогрузка автоматических выключателей на генераторах №1 и №2	Т		4	5		15.08.2023
28	ООО «Энергетическое партнерство» мини ТЭС проверка цепи заземления	Т		4	5		15.08.2023
29	ТПНС-ОО прогрузка автоматических выключателей	Т		4	5		16.08.2023
30	ГПП-1 в/в испытание и проф.измерение Т-3	Т		34.33	5		17.08.2023
31	ГПП-1 в/в испытание и проф.измерение ТЗ-3	Т		13,4	5		17.08.2023
32	ГПП-1 в/в испытание и проф.измерение заземляющего сопротивления №3	Т		8	5		17.08.2023
33	ГПП-1 яч.17 в/в испытание	Т		3	5		17.08.2023
34	ГПП-1 в/в испытание токопровода Т-3	Т		10	5		17.08.2023
35	БРКТ в/в испытание эл. двигателя	Т		6	5		18.08.2023
36	ГПП-13 яч.6 в/в испытание КЛ-10кВ до ДК-1	Т		7,6	5		21.08.2023
37	АП КС-3 в/в испытание эл. двигателя	Т		10	5		21.08.2023
38	ГПП-13 яч.43 в/в испытание КЛ-10кВ до ДК-2	Т		7,6	5		22.08.2023
39	ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ» КТП-534 в/в испытание и проф.измерение трансформатора	Т		34,33	5		23.08.2023
40	ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ» КТП-534 в/в испытание КЛ-10кВ до ГПП-13 яч.5	Т		7,6	5		23.08.2023
41	ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ» КТП-534 прогрузка автоматических выключателей	Т		8	5		23.08.2023


42	ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ» КТП-534 измерение сопротивления изоляции	Т		1.6	5		23.08.2023
43	ГПП-13 яч.47 в/в испытание КЛ-10кВ до ДК-3	Т		7.6	5		23.08.2023
44	ГПП-2 в/в испытание и проф.измерение Т-2	Т		34.33	5		24.08.2023
45	ГПП-2 в/в испытание токопровода Т-2	Т		10	5		24.08.2023
46	ГПП-2 яч.71 в/в испытание и проф.измерение ТСН	Т		10	5		24.08.2023
47	ГПП-2 яч.73 в/в испытание	Т		3	5		24.08.2023
48	ГПП-2 яч.75 в/в испытание	Т		3	5		24.08.2023
49	ГПП-2 яч.70 в/в испытание	Т		3	5		24.08.2023
50	ГПП-2 яч.68 в/в испытание	Т		3	5		24.08.2023
51	ГПП-13 яч.64 в/в испытание КЛ-10кВ до ДК-4	Т		7.6	5		24.08.2023
52	ЛЗ КС-1 в/в испытание эл. двигателя № 3	Т		10	5		25.08.2023
53	ГПП-16 яч.57 в/в испытание КЛ-10кВ до ДК-4	Т		7,6	5		28.08.2023
54	БРКТ в/в испытание и проф.измерение трансформатора с ГПП-11 Т-1	Т		34,33	5		29.08.2023
55	ГПП-16 яч.68 в/в испытание КЛ-10кВ до ДК-4	Т		7,6	5		31.08.2023
56	ППР оборудования лаборатории	Т		2	5		01.07-30.07.23
57	Испытание защитных средств и трансф.масел	Т		23	4		01.07-30.07.23
	Итого			643			

/ Главный специалист БПТОиМ

ЗГД по производству

Объём сдал: Начальник лаборатории ВИИ

Объём принял: Начальник ЦЭС



И.Н.Соловова

А.Г.Ахмадуллин

С.И.Шеретова

Ю.С.Шеретов