

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

Р.Г. Шакиров

«08» 09 2023 г.

ПЛАН-ОТЧЕТ
по работам ЦЭС бригады 214 август месяц 2023 г.

№ п/п	Наименование оборудования	Ви д ре м.	КСР	Норма времени	Ср. разр. Вып. раб.	Осн. з/пл, руб.	Дата
1	ГПП-11 яч-61 ДК-3 ремонт концевой муфты..	т		34	5		С1.08.23 по 31.08.23 г.
2	ГПП-14 яч.9 ТП-210 осмотр КЛ-10 кВ	т		48	5		-//-
3	ГПП-14 яч.9 ТП-219 осмотр КЛ-10 кВ	т		48	5		-//-
4	ГПП-21 яч.24 ТП-401 Т-1 осмотр КЛ-10 кВ	т		48	5		-//-
5	ГПП-21 яч.24 ТП-402 Т-1 осмотр КЛ-10 кВ	т		48	5		-//-
6	ТП-402 Т-1 ТП-404 Т-1 осмотр КЛ-10 кВ	т		48	5		-//-
7	ВЛ-110кВ Заводская ГПП-11,16 замена дефектных изоляторов.	т		48	5		-//-
8	ВЛ-110кВ Заводская ГПП-5 обход-осмотр ВЛ 110кВ	т		48	5		-//-
9	ГПП-1 Т-2 подключение шлейфов на Т-2	т		48	5		-//-
10	ГПП-16 яч.70 ГПП-11 яч.78 осмотр КЛ-10 кВ	т		48	5		-//-
11	РП-84 яч.10 ТП 1 яч. 3 2 вв. осмотр КЛ-10 кВ	т		48	5		-//-
12	РП-84 яч.10 ТП 2 яч. 8 2 вв. осмотр КЛ-10 кВ	т		48	5		-//-
13	РП-84 яч.11 ТП 1 яч. 6 1 вв. осмотр КЛ-10 кВ	т		48	5		-//-
14	РП-84 яч.11 ТП 2 яч. 7 1 вв. осмотр КЛ-10 кВ.	т		48	5		-//-
15	ВЛ-110кВ Заводская ГПП-14 обход-осмотр ВЛ 110кВ			48	5		-//-
16	ВЛ-110кВ Заводская ГПП-1,2 обход-осмотр ВЛ 110кВ			48	5		-//-
17	ТР АВЗ а/д 43,44,46.	т		175	5		-//-
	ИТОГО			962			

Главный специалист БПТО и М

ЗГД по производству

Объем сдал: мастер

Объем принял/Нач. ЦЭС

И.Н. Соловова

А.Г. Ахмадуллин

И.М. Мухаметзянов

Ю.С. Шеретов