

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

Р.Г.Шакиров

«02» 10 2023г.

ПЛАН-ОТЧЕТ
по работам ЦЭС бригада 224 Сентябрь месяц 2023 г.

№ п/п	Наименование оборудования	Вид Рем	КСР	Норма времени	Ср. разр. Вып. раб.	Основная з/плата, руб.	Дата
1	ГПП-2, Т-2 устранение неисправности РПН, расшиновка Тр-ра для проф. Измерения высоковольтных испытаний после аварийного отключения.	Т		96	5,6		01.09.23- 08.09.23
2	ГПП-21 Т-1, ОД,КЗ,яч №14,16,19,17,15, промывка т-ра, текущий ремонт	Т		96	5,6		4.09.23- 08.09.23
3	ГПП-1 переделка светильников под светодиодные лампы	Т		80	5,6		11.09.23- 15.09.23
4	ГПП-12 вывоз металла	Т		48	5,6		13.09.23
5	ГПП-21 Т-2, ОД,КЗ,яч №34,36,38,37,39, промывка т-ра, текущий ремонт	Т		96	5,6		13.09.23- 15.09.23
6	ГПП-23 Т-1, ОД,КЗ,яч №11,12,13,14,15, текущий ремонт	Т		96	5,6		18.09.23.- 22.09.23
7	Замена индикаторного силикагеля по всем ГПП	Т		24	5,6		18.09.23
8	ГПП-13 устранение предписаний: покраска КЯ ОРУ 10КВ	Т		48	5,6		22.09.23
9	ГПП-12 ГЩУ ШОЛ-1 панель №6- замена автомата питания ШАОТ-1. ГЩУ ШОЛ-2 панель №9- замена автомата питания ШАОТ-2.	Т		72	5,6		25.09.23
10	ГПП-1 подвал, 1 переделка светильников под светодиодные лампы	Т		72	5,6		25.09.23- 27.09.23
11	ГПП-13 Т-2 устранение течи масла, промывка тра-ра и грав. засыпки.	Т		48	5,6		26.09.23
12	ГПП-13, ОРУ 110 Т-1 ох.-2 устранение течи масла	Т		24	5,6		27.09.23
13	ГПП-13, ОРУ 110 Т-2 ремонт приемка маслоприемника	Т		48	5,6		27.09.23
14	ГПП-1, Т-3 восстановление приемка маслоприемника т-ра	Т		72	5,6		28.09.23





15	ГПП-16, ОРУ 110, Т-1 ох-3 устранение течи масла	т		48	5,6		28.09.23
16	ГПП-3 установка заземляющих перемычек в релейных отсеках КРУ.	т		96	5,6		29.09.23
	Итого:			1064			

Инженер БПТОиМ

ЗГД по производству

Объем сдал: мастер

Объем принял: Начальник ЦЭС

И.Н. Соловова

А.Г.Ахмадуллин

Э.Ф.Кинарский

Ю.С.Шеретов