


УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

 Р.Г. Шакиров
«02» 10 2023 г.

ПЛАН-ОТЧЕТ
по работам ЦЭС бригады 214 сентябрь месяц 2023 г.



№ п/ п	Наименование оборудования	Вид рем.	КС Р	Норма времени	Ср. разр. Вып. раб.	Осн. з/пл, руб.	Дата
1	ГПП-16 яч.8 до КТП-227 ремонт соединительной муфты.	т		24	5		С1.09.23 по 30.09.23 г.
2	ТПНС ремонт концевых муфт.	т		48	5		-//-
3	ГПП-11 яч.31 ДК-1 осмотр КЛ-10 кВ	т		48	5		-//-
4	ГПП-11 яч.40 ДК-2 осмотр КЛ-10 кВ	т		48	5		-//-
5	ГПП-11 яч.61 ДК-3 осмотр КЛ-10 кВ	т		48	5		-//-
6	ГПП-11 яч.50 ДК-4 осмотр КЛ-10 кВ	т		48	5		-//-
7	ВЛ-110кВ Заводская ГПП-11,16 обход-осмотр	т		48	5		-//-
8	ВЛ-110кВ Заводская ГПП-23 обход-осмотр ВЛ-110 кВ.	т		48	5		-//-
9	ВЛ-110кВ Заводская ГПП-21 обход-осмотр ВЛ-110 кВ.	т		48	5		-//-
10	ВЛ-110кВ Заводская ГПП-СОВ Водозабор обход-осмотр	т		48	5		-//-
11	ГПП-15 яч.69 ДК-3 осмотр КЛ-10 кВ	т		48	5		-//-
12	ГПП-15 яч.54 ТП-304 Т-1 холодильная станция осмотр КЛ-10 кВ	т		48	5		-//-
13	ГПП-15 яч.66 ДК-4 осмотр КЛ-10 кВ	т		48	5		-//-
14	ГПП-13, ГПП-16 устранение предписаний КП.	т		48	5		-//-
15	ТР АВЗ а/д 50, 79.	т		168	5		-//-
	ИТОГО			816			

Главный специалист БПТО и М

ЗГД по производству

Объем сдал: мастер

Объем принял: Нач. ЦЭС

И.Н. Соловова

А.Г. Ахмадуллин

И.М. Мухаметзянов

Ю.С. Шеретов