


УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

 Р.Г.Шакиров
« 30 » 10 2023г

ПЛАН-ОТЧЕТ

по работам УРОЭЛО-Ц ЦЭС за октябрь месяц 2023г.

№ п/п	Наименование оборудования	Вид рем.	План н\ч	Факт н\ч	Дата
РП-83:					
1	РП-83: МВ-6кВ яч.№1 (ввод №1)	т	18	3	11.10.2023
2	РП-83: МВ-6кВ яч.№2 (резерв)	т	15	3	27.10.2023
3	РП-83: ВВ-10кВ яч.№10 (2-с.ш. КРУ-6кВ)	т	17	6	27.10.2023
4	РП-83: ВВ-10кВ яч.№11 (1-с.ш. КРУ-6кВ)	т	17	3	11.10.2023
5	Т-1 ОРУ-10/6кВ РП-83	т	155	3	11.10.2023
6	КЛ-10кВ 2(3х150) Т-1 ОРУ-10/6 РП-83	т	16	3	11.10.2023
7	КЛ-6кВ 2(3х150) Т-1 ОРУ-10/6 РП-83	т	16	3	11.10.2023
8	Т-2 ОРУ-10/6кВ РП-83	т	155	16	27.10.2023
9	КЛ-10кВ 2(3х150) Т-2 ОРУ-10/6 РП-83	т	16	16	27.10.2023
10	КЛ-6кВ 2(3х150) Т-2 ОРУ-10/6 РП-83	т	16	16	27.10.2023
КС ПРЗ:					
11	КРУ-1 КС ПРЗ: I с.ш. 10кВ	т	39	16	15.10.2023
12	КРУ-1 КС ПРЗ: ТСН-1-10/0,4кВ яч.№1	т	8	8	15.10.2023
13	КРУ-1 КС ПРЗ: ВВ-10кВ яч.№3 (ввод№1)	т	8	8	15.10.2023
14	КРУ-1 КС ПРЗ: ВВ-10кВ яч.№4 (к-р №1)	т	8	8	15.10.2023
15	КРУ-1 КС ПРЗ: ВВ-10кВ яч.№5 (к-р №2)	т	8	8	15.10.2023
16	КРУ-1 КС ПРЗ: ТН-1 яч.№6	т	8	8	15.10.2023
17	КРУ-1 КС ПРЗ: РТ яч.№7 (СР)	т	8	8	15.10.2023
18	Компрессор Атлас-Копко №1	то	16	16	15.10.2023
19	КЛ-10кВ компрессора №1 ЦСПВ 3х50	т	8	8	15.10.2023
20	Компрессор Атлас-Копко №2	то	16	16	15.10.2023
21	КЛ-10кВ компрессора №2 ЦСПВ 3х50	т	8	8	15.10.2023
Внеплановые работы:					
22	Замена СИ, ревизия МТЗ, ТВУ	внеп.	352	352	02-31.10.23
23	АБК КАМАЗ-Энерго ремонт эл.сетей	внеп.	16	16	30-31.10.23

24	ТПНС: т.р. электродвигателя ПН-5 и КЛ-6кВ	внеп.	188	16	02.10.2023
25	ТПНС: т.р. электродвигателя ПН-6 и КЛ-6кВ	внеп.	188	16	03.10.2023
26	ТПНС: т.р. электродвигателя ПН-8 и КЛ-6кВ	внеп.	188	16	10.10.2023
27	ТПНС: т.р. электродвигателя ПН-7 и КЛ-6кВ	внеп.	188	16	10.10.2023
28	КС АВЗ: опробование К-6 и КРУ-2. Монтаж и вв испытания концевой муфты на К-6	внеп.	16	16	13.10.2023
29	ТПНС: замена кабеля задв.№10,15	внеп.	16	16	19,23.10.23
30	КСЗ АП: ТК-1 сборка электродвигателя	внеп.	16	16	24.10.2023
31	КСЗ ЛЗ: испытания КЛ-10кВ и К-1, ремонт концевой муфты	внеп.	16	16	24,25.10.23
32	Т-2 ОРУ РП-83, замена концевой муфты КЛ-6кВ	внеп.	16	16	25.10.2023
33	Установка розетки для электрокара	внеп.	8	8	26.10.2023

Итого н\ч:	1784	704
Позиций то	2	2
Позиций т.р.	19	19
Поз. внеп.	12	12

Главный специалист ПТО



И.Н. Соловова

ЗГД по производству



А.Г. Ахмадуллин

Объем сдал: нач.участка ЦЭС



С.Н. Захаров

Объем принял: Начальник ЦЭС



Ю.С. Шеретов