


УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

 Р.Г. Шакиров  
«03» 11 2023 г.

**ПЛАН-ОТЧЕТ**  
**по работам ЦЭС бригады 214 октябрь месяц 2023 г.**


№ п/п	Наименование оборудования	Вид рем.	КС Р	Норма времени	Ср. разр. Вып. раб.	Осн. з/пл, руб.	Дата
1	КТП-355 Т-1 до ГПП-12 яч.51 ремонт концевой муфты по гарантии.	т		32	5		С1.10.23 по 31.10.23 г.
2	КС-3 РП-7Лит.3-д ремонт концевой муфты.	т		48	5		-//-
3	КС-1 Лит.3-д восстановление кабеля после аварии.	т		48	5		-//-
4	АВЗ компрессорная станция, ремонт концевой муфты.	т		48	5		-//-
5	АКС РП-83яч.7 Т-2 ремонт концевой муфты.	т		48	5		-//-
6	ВЛ-110 Заводская ГПП-11,16 и Заводская ГПП-15 замена дефектных изоляторов.	т		48	5		-//-
7	ВЛ-110кВ ТЭЦ КАМАЗ-2 вырубка крон деревьев по предписанию.	т		48	5		-//-
8	ВЛ-110кВ Заводская ГПП-23 обход-осмотр ВЛ-110 кВ.	т		48	5		-//-
9	ВЛ-110кВ Заводская ГПП-21 обход-осмотр ВЛ-110 кВ.	т		48	5		-//-
10	ВЛ-110кВ Заводская ГПП-СОВ Водозабор обход-осмотр	т		48	5		-//-
11	ГПП-12 яч.71- ГПП-13 яч.18 кабель связи осмотр КЛ-10 кВ	т		48	5		-//-
12	ГПП-12 яч.39 ТП-304 перемычка к яч.64 осмотр КЛ-10 кВ	т		48	5		-//-
13	ГПП-13 яч.26 РП-27 II секции шин осмотр КЛ-10 кВ	т		48	5		-//-
14	ГПП-13 яч.27 ТП-524 «Б» Т-2 осмотр КЛ-10 кВ	т		48	5		-//-
15	ТО:ПРЗ,КЗ,АЗ,ЗД освещение на а/д.	т		176	5		-//-
16	ГПП-13 яч.47 ДК-3 осмотр КЛ-10 кВ	т		40	5		-//-
17	ГПП-13 яч.64 ДК-4 осмотр КЛ-10 кВ	т		32	5		-//-
18	Уборка территории (субботник)	т		32	5		-//-
	ИТОГО			936			

Главный специалист БПТО и М

ЗГД по производству

Объем сдал: Старший мастер

Объем принял: Нач. ЦЭС



И.Н. Соловова

А.Г. Ахмадуллин

И.М. Мухаметзянов

Ю.С. Шеретов