


УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

 Р.Г. Шакиров  
« 28 » 12 2023 г.

ПЛАН-ОТЧЕТ

по работам лаборатории ВИИ за декабрь месяц 2023 г.

№ п/п	Наименование оборудования	Вид рем.	КСР	Норма времен и	Ср.разр. вып. раб.	Основная з/плата, руб.	Дата
1	ГПП-4 яч.8 в/в испытание	Т		3	5		01.12.2023
2	ГПП-4 яч.79 в/в испытание	Т		3	5		01.12.2023
3	ГПП-13 яч.55 в/в испытание	Т		3	5		01.12.2023
4	ГПП-13 яч.60 в/в испытание	Т		3	5		01.12.2023
5	ГПП-13 яч.57 в/в испытание	Т		3	5		04.12.2023
6	ГПП-13 яч.58 в/в испытание	Т		3	5		04.12.2023
7	ГПП-13 яч.3 в/в испытание	Т		3	5		05.12.2023
8	ГПП-13 яч.6 в/в испытание	Т		3	5		05.12.2023
9	ГПП-13 яч.21 в/в испытание	Т		3	5		05.12.2023
10	ГПП-4 яч.28 в/в испытание	Т		3	5		05.12.2023
11	ГПП-4 яч.34 в/в испытание	Т		3	5		05.12.2023
12	ГПП-4 яч.38 в/в испытание	Т		3	5		06.12.2023
13	ГПП-12 яч.22 в/в испытание	Т		3	5		06.12.2023
14	ГПП-12 яч.42 в/в испытание	Т		3	5		06.12.2023
15	ГПП-12 яч.60 в/в испытание	Т		3	5		06.12.2023
16	БРКТ проф. измерения эл. двигателя охладителя	Т		3	5		07.12.2023
17	БРКТ проф. измерения эл. двигателя насоса	Т		3	5		08.12.2023
18	ГПП-4 яч.84 в/в испытание	Т		3	5		11.12.2023

19	ГПП-4 яч.82 в/в испытание	Т		3	5		11.12.2023
20	ГПП-4 яч.42 в/в испытание	Т		3	5		11.12.2023
21	ГПП-4 проф.измерение ДК-4	Т		11,1	5		11.12.2023
22	ГПП-4 проф.измерение трансформатора ДК-4	Т		11,1	5		11.12.2023
23	КЗ КС-3 в/в испытание эл. двигателя № 3	Т		10	5		11.12.2023
24	КЗ КС-3 в/в испытание эл. двигателя № 1	Т		10	5		11.12.2023
25	КС КС-3 яч.4 в/в испытание КЛ-10кВ до эл. двигателя №1	Т		7,6	5		11.12.2023
26	КС КС-3 яч.9 в/в испытание КЛ-10кВ до эл. двигателя №3	Т		7,6	5		11.12.2023
27	ГПП-4 яч.45 в/в испытание	Т		3	5		12.12.2023
28	ГПП-4 яч.83 в/в испытание	Т		3	5		12.12.2023
29	ГПП-4 яч.47 в/в испытание	Т		3	5		12.12.2023
30	ГПП-4 проф.измерение ДК-3	Т		11,1	5		12.12.2023
31.	ГПП-4 проф.измерение трансформатора ДК-3	Т		11,1	5		12.12.2023
32	ЛС КС-3 яч.12 в/в испытание КЛ-10кВ до эл. двигателя №4	Т		7,6	5		12.12.2023
33	ГПП-4 яч.44 в/в испытание	Т		3	5		13.12.2023
34	ГПП-4 яч.46 в/в испытание	Т		3	5		13.12.2023
35	ГПП-5 яч.2 в/в испытание	Т		3	5		14.12.2023
36	ГПП-5 яч.6 в/в испытание	Т		3	5		14.12.2023
37	ГПП-5 проф.измерение ДК	Т		11,1	5		14.12.2023
38	ГПП-5 проф.измерение трансформатора ДК	Т		11,1	5		14.12.2023
39	ГПП-5 яч.2 в/в испытание КЛ-10кВ до ДК	Т		7,6	5		14.12.2023
40	ГПП-1 яч. резервная в/в испытание	Т		3	5		14.12.2023
41	ГПП-16 яч.10 в/в испытание	Т		3	5		14.12.2023
42	ГПП-16 яч.17 в/в испытание	Т		3	5		14.12.2023
43	ГПП-16 проф.измерение ДК-1	Т		11,1	5		14.12.2023
44	ГПП-16 проф.измерение трансформатора ДК-1	Т		11,1	5		14.12.2023

45	ТПНС-ОО яч.15 в/в испытание	Т		3	5		15.12.2023
46	ТПНС-ОО яч.16 в/в испытание	Т		3	5		15.12.2023
47	ТПНС-ОО яч.14 в/в испытание	Т		3	5		15.12.2023
48	ТПНС-ОО яч.13 в/в испытание	Т		3	5		15.12.2023
49	ТПНС-ОО в/в испытание IV секции шин 6кВ	Т		10	5		15.12.2023
50	ГПП-5 яч.12 в/в испытание	Т		3	5		15.12.2023
51	ГПП-16 яч.14 в/в испытание	Т		3	5		15.12.2023
52	ГПП-16 яч.28 в/в испытание	Т		3	5		15.12.2023
53	ГПП-16 яч.46 в/в испытание	Т		3	5		15.12.2023
54	ГПП-16 проф.измерение ДК-2	Т		11,1	5		15.12.2023
55	ГПП-16 проф.измерение трансформатора ДК-2	Т		11,1	5		15.12.2023
56	АВЗ РП-26 яч.5 в/в испытание КЛ-10кВ до эл. двигателя №1	Т		7,6	5		15.12.2023
57	ГПП-16 яч.56 в/в испытание	Т		3	5		18.12.2023
58	ГПП-16 яч.57 в/в испытание	Т		3	5		18.12.2023
59	ГПП-16 проф.измерение ДК-3	Т		11,1	5		18.12.2023
60	ГПП-16 проф.измерение трансформатора ДК-3	Т		11,1	5		18.12.2023
61	ГПП-16 яч.80 в/в испытание	Т		3	5		18.12.2023
62	ГПП-16 яч.68 в/в испытание	Т		3	5		19.12.2023
63	ГПП-16 яч.77 в/в испытание	Т		3	5		19.12.2023
64	ГПП-16 яч.79 в/в испытание	Т		3	5		19.12.2023
65	ГПП-16 проф.измерение ДК-4	Т		11,1	5		19.12.2023
66	ГПП-16 проф.измерение трансформатора ДК-4	Т		11,1	5		19.12.2023
67	АО «Ремдизель» ГПП-21 яч.33 в/в испытание КЛ-10кВ до КТП-404А Т-2, КТП-405А Т-2	Т		7,6	5		19.12.2023
68	ГПП-16 яч.6 в/в испытание	Т		3	5		20.12.2023
69	ГПП-16 яч.75 в/в испытание	Т		3	5		20.12.2023
70	ГПП-16 яч.76 в/в испытание	Т		3	5		20.12.2023

71	ООО «Энергия» ГПП-16 яч.13 ОМП	Т		34	5		20.12.2023
72	ГПП-5 яч.5 в/в испытание	Т		3	5		21.12.2023
73	ГПП-3 яч.59 в/в испытание и проф.измерение ТСН-РВ	Т		10	5		21.12.2023
74	ГПП-3 яч.61 в/в испытание	Т		3	5		21.12.2023
75	ПАО «КАМАЗ» ЗД ТП-249 в/в испытание и проф.измерение тр-ра Т-2	Т		34,33	5		21.12.2023
76	ГПП-12 яч.78 в/в испытание КЛ-10кВ до ТП-259 ввод 1	Т		7,6	5		21.12.2023
77	ГПП-12 яч.80 в/в испытание	Т		3	5		21.12.2023
78	ПАО «КАМАЗ» ЗД ТП-249 в/в испытание и проф.измерение тр-ра Т-2	Т		34,33	5		22.12.2023
79	ГПП-5 яч.7 в/в испытание	Т		3	5		22.12.2023
60	ГПП-5 яч.1А в/в испытание и проф.измерение ТСН-РВ	Т		10	5		22.12.2023
61	ГПП-4 яч.59 в/в испытание и проф.измерение ТСН-РВ	Т		10	5		22.12.2023
62	ГПП-4 яч.61 в/в испытание	Т		3	5		22.12.2023
63	ГПП-4 яч.62 в/в испытание	Т		3	5		22.12.2023
64	ООО «Энергостарт» ГПП-11 яч.33 ОМП	Т		34	5		25.12.2023
65	АКС РП-83 в/в испытание и проф.измерение тр-ра Т-2	Т		34,33	5		26.12.2023
66	РП-83 яч.8 в/в испытание КЛ-6кВ до Т-2	Т		7,6	5		26.12.2023
67	АО «Ремдизель» ГПП-21 яч.11 в/в испытание КЛ-10кВ до КТП-404А Т-1, КТП-405А Т-1	Т		7,6	5		26.12.2023
68	БРКТ в/в испытание и проф.измерение печного тр-ра	Т		34,33	5		26.12.2023
69	ГПП-3 яч.39 в/в испытание	Т		3	5		27.12.2023
70	БРКТ в/в испытание эл. двигателя	Т		10	5		27.12.2023
71	БРКТ в/в испытание и проф.измерение печного тр-ра	Т		34,33	5		27.12.2023
72	ГПП-16 яч.16 в/в испытание	Т		3	5		28.12.2023
73	ПАО «КАМАЗ» ЛЦ проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами	Т		92	5		28.12.2023
74	ПАО «КАМАЗ» ЛЦ измерение сопротивления заземляющего устройства	Т		20	5		28.12.2023




75	ПАО «КАМАЗ» ЛЦ измерение сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей электропроводки напряжением до 1кВ	Т		83	5		28.12.2023
76	БРКТ в/в испытание и проф.измерение печного тр-ра	Т		34,33	5		28.12.2023
77	БРКТ в/в испытание и проф.измерение выключателей	Т		10	5		28.12.2023
78	ГПП-3 яч.79 в/в испытание	Т		3	5		29.12.2023
79	ППР оборудования лаборатории	Т		43	5		01.12-31.11.23
80	Испытание защитных средств и трансф.масел	Т		105	4		01.12-31.11.23
	Итого			1088			

Главный специалист БПТОиМ

ЗГД по производству

Объём сдал: Начальник лаборатории ВИИ

Объём принял: Начальник ЦЭС



И.Н.Соловова

А.Г.Ахмадуллин

С.И.Шеретова

Ю.С.Шеретов