


УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

 Р.Г. Шакиров  
« 30 » 05 2024г.

**ПЛАН-ОТЧЕТ**  
**по работам ЦЭС бригады 114 май месяц 2024 г.**





№ п/п	Наименование оборудования	Вид рем.	КСР	Норма времени	Ср.разр. Вып. раб.	Осн. з/пл, руб.	Дата
1	Ремонт охладителей 6 шт. Зачистка, мойка и покраска . ГПП-1 Т-1	Т		64	5,6		01.05. по 31.05
2	Зачистка, мойка и покраска расширительного бака. ГПП-1 Т-1.	Т		32	5,6		-//-
3	Зачистка, мойка и покраска термосифонного фильтра 2шт. ГПП-1 Т-1	Т		32	5,6		-//-
4	Зачистка, мойка и покраска бака трансформатора с ГПП-1 Т-1	Т		64	5,6		-//-
5	Зачистка, мойка и покраска воздухоосушителя. ГПП-1 Т-1	Т		8	5,6		-//-
6	Машина листогибочная И-21164х200	Т		19	5,6		-//-
7	Грузоподъемный механизмы	ТО		16	5,6		-//-
8	Вентиляционное оборудование	ТО		51	5,6		-//-
9	Сантехническое оборудование	ТО		48	5,6		-//-
10	Монтаж демонтаж трансформаторов и электродвигателей	Т		159	5,6		-//-
11	Технологическое оборудование	ТО		48	5,6		-//-
12	Кран-балка г/п-1,0 ч-2007	Т		40	5,6		-//-
	<b>ИТОГО</b>			581			

Гл. специалист

ЗГД по производству

Объем сдал: Нач. участка

Объем принял: Нач. ЦЭС

И.Н. Соловова

А.Г. Ахмадуллин

Ф.В. Самигуллин

Ю.С. Шеретов