

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

 Р.Г.Шакиров  
«03» 06 2024г.

**ПЛАН-ОТЧЕТ**  
**по работам ЦЭС бригада 224 Май месяц 2024 г.**

№ п/п	Наименование оборудования	Вид Рем	КСР	Норма времени	Ср. разр. Вып. раб.	Основная з/плата, руб.	Дата
1	ГПП-1,2, ОРУ-110, Т-1, ЛР-1, РВС-1, ЗОН-1 подготовка к грозовому сезону	Т		48	5,6		02.05.24
2	ГПП-21, ОРУ-110, Т-1, ЛР-1, РВС-1, ЗОН-1 подготовка к грозовому сезону	Т		24	5,6		03.05.24
3	ГПП-21, ОРУ-110, Т-2, ЛР-2, РВС-2, ЗОН-2 подготовка к грозовому сезону	Т		24	5,6		06.05.24
4	ГПП-23, Т-1, ЗРУ-110 линейные ввода, РВС-1, ЛР-1 подготовка к грозовому сезону	Т		24	5,6		06.05.24
5	ГПП-3 Переделка освещения в кабельном подвале	Т		16	5,6		07.05.24
6	ГПП-12, Ремонт освещения ОРУ-110, ремонт контура заземления	Т		16	5,6		07.05.24
7	ГПП-12, Т-1, устранение течи масла	Т		8	5,6		08.05.24
8	ГПП-23, Т-1 Устранение неисправности на охл. №3	Т		16	5,6		13.05.24
9	ГПП-12 ЗРУ-10 яч.23,25 текущий ремонт	Т		16	5,6		14.05.24
10	ГПП-3,4 вывоз металлолома	Т		16	5,6		14.05.24
11	ГПП-5, Ремонт освещения ОРУ	Т		24	5,6		15.05.24
12	ГПП-12 ЗРУ-10 яч.29,31,33 текущий ремонт	Т		24	5,6		15.05.24
13	ГПП-12 ЗРУ-10 яч.35,37,39 текущий ремонт	Т		24	5,6		16.05.24
14	ГПП-5, ремонт освещения в спуске каб. подвал	Т		8	5,6		17.05.24
15	ГПП-12 ЗРУ-10 яч.2,4,6 текущий ремонт	Т		24	5,6		17.05.24
16	ГПП-13, ЗРУ-10 яч.19 замена ТТ	Т		16	5,6		20.05.24


17	ГПП-12 ЗРУ-10 яч.8,10,12 текущий ремонт	т		24	5,6		20.05.24
18	ГПП-11,ЗРУ-10, яч27,57 замена ТТ	т		24	5,6		21.05.24
19	ГПП-12 ЗРУ-10 яч.14,16,18 текущий ремонт	т		24	5,6		21.05.24
20	ГПП-12 ЗРУ-10 яч.20,22,24, текущий ремонт	т		24	5,6		22.05.24
21	ГПП-12 ЗРУ-10 яч.36,38 текущий ремонт	т		16	5,6		23.05.24
22	ГПП-21, ЗРУ-10 яч.9 замена ТТ	т		16	5,6		24.05.24
23	ГПП-12 ЗРУ-10 яч.40,45,47 текущий ремонт	т		24	5,6		24.05.24
24	ГПП-13, ЗРУ-10 яч32,33,34,Т-2,ВТ-2,ШАОТ-2 Текущий ремонт.	т		99	5,6		27.05.24- 31.05.24
25	ГПП-12 ЗРУ-10 яч.49,51,53 текущий ремонт	т		24	5,6		27.05.24
26	ГПП-12 ЗРУ-10 яч.55,57,59 текущий ремонт	т		24	5,6		28.05.24
27	ГПП-12 ЗРУ-10 яч.58,60,61 текущий ремонт	т		24	5,6		29.05.24
28	ГПП-12 ЗРУ-10 яч.62,64,66 текущий ремонт	т		24	5,6		30.05.24
29	ГПП-12 ЗРУ-10 яч.70,72 текущий ремонт	т		16	5,6		31.05.24
	<b>Итого:</b>			<b>691</b>			

Инженер БПТОИМ

ЗГД по производству

Объем сдал: мастер

Объем принял: Начальник ЦЭС



И.Н. Соловова

А.Г.Ахмадуллин

Э.Ф.Кинарский

Ю.С.Шеретов