

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

Р.Г.Шакиров

«01» 07 2024г.

ПЛАН-ОТЧЕТ
по работам ЦЭС бригада 224 Июнь месяц 2024 г.

| № п/п | Наименование оборудования | Вид Рем | КСР | Норма времени | Ср. разр. Вып. раб. | Основная з/плата, руб. | Дата |
|----------|--|------------|-----|------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 1 | ГПП-1 ОРУ-110 Монтаж питания охладителей Т-1 | т | | 114 | 5,6 | | 03.06.24- 11.06.24 |
| 2 | ГПП-13 ОРУ-110 Демонтаж охлаждения Т-1, расшиновка, демонтаж маслоприемника Т-1 | т | | 87 | 5,6 | | 10.06.24- 14.06.24 |
| 3 | ГПП-11 ЗРУ-10, яч.№78 замена трансформаторов тока. | т | | 16 | 5,6 | | 13.06.24 |
| 4 | ГПП-1 Т-3 ремонт охладителя №6 | т | | 24 | 5,6 | | 17.06.24 |
| 5 | ГПП-23 Т-1 ремонт охладителя №1,4 | т | | 32 | 5,6 | | 18.06.24 |
| 6 | ГПП-16 ЗРУ-10 яч.21 1В1Т, яч.22 2Р1Т, яч. 23 1Р1Т, яч.24 2В1Т, яч.25 ТСН-1, ОД-1, КЗ-1, Т-1-Текущий ремонт | т | | 110 | 5,6 | | 17.06.24- 21.06.24 |
| 7 | ГПП-1,2 Т-2 Подготовка к грозовому сезону. | т | | 48 | 5,6 | | 20.06.24 |
| 8 | ГПП-21 ЗРУ-10кВ, яч.49 замена трансформаторов тока. | т | | 16 | 5,6 | | 21.06.24 |
| 9 | ГПП-15 ЗРУ-10 яч.33 1В1Т, яч.32 2Р1Т, яч. 35 1Р1Т, яч.30 2В1Т, яч.34 ТСН-1, ВТ-1, Т-1-Текущий ремонт | т | | 130 | 5,6 | | 24.06.24- 28.06.24 |
| 10 | ГПП-1 ЗРУ-35 яч.17 1В3Т, ВТ-3, Т-3- Текущий ремонт | т | | 130 | 5,6 | | 24.06.24- 28.06.24 |
| | Итого: | | | 707 | | | |

Инженер БПТОиМ

ЗГД по производству

Объем сдал: мастер

Объем принял: Начальник ЦЭС

И.Н. Соловова

А.Г.Ахмадуллин

Э.Ф.Кинарский

Ю.С.Шеретов