

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

Р.Г. Шакиров

«___» _____ 2024г.

ПЛАН-ОТЧЕТ
по работам лаборатории РЗиА за июль месяц 2024г.

№ п/п	Наименование оборудования	Вид рем.	КСР	Норма времен и	Ср.разр. вып.раб.	Основная з/п, руб.	Дата
1.	ГПП-5. Трансформатор Т32 МВА.	Т		64	4,5		01.07.24 – 05.07.24г.
2.	ГПП-5. Отделитель №1.	Т		32	4,5		02.07.24г.
3.	ГПП-5. Короткозамыкатель №1.	Т		32	4,5		03.07.24г.
4.	ГПП-21. Трансформатор №2.	Т		80	4,5		01.07.24 – 05.07.24г.
5.	ГПП-21. Отделитель №2.	Т		32	4,5		02.07.24г.
6.	ГПП-21. Короткозамыкатель №2.	Т		32	4,5		03.07.24г.
7.	КС-2 ЛЗ 1 с.ш.	Т		37	4,5		08.07.24г.
8.	КС-2 ЛЗ 2 с.ш.	Т		37	4,5		09.07.24г.
9.	ГПП-21. 2 с.ш.	Т		37	4,5		10.07.24г.
10.	ГПП-21. Защита шин 2 с.ш.	Т		8	4,5		10.07.24г.
11.	ГПП-23. Цепи АВР-10 кВ 2-4 с.ш.	Т		14	4,5		10.07.24г.
12.	ГПП-11. Монтаж цепей РЗА РПН Т-1 после замены привода.	К		16	4,5		10.07.24 – 11.07.24г.
13.	ГПП-23. 2 с.ш.	Т		37	4,5		11.07.24г.
14.	ГПП-23. Цепи дуговой защиты 2 с.ш.	Т		8	4,5		11.07.24г.
15.	ГПП-23. Цепи ЛЗШ 2 с.ш.	Т		8	4,5		11.07.24г.
16.	ГПП-23. Цепи АВР-10 кВ 2-4 с.ш.	Т		14	4,5		11.07.24г.
17.	ГПП-23. 3 с.ш.	Т		37	4,5		12.07.24г.
18.	ГПП-23. Цепи дуговой защиты 3 с.ш.	Т		8	4,5		12.07.24г.
19.	ГПП-23. Цепи ЛЗШ 3 с.ш.	Т		8	4,5		12.07.24г.
20.	ГПП-23. Цепи АВР-10 кВ 1-3 с.ш.	Т		14	4,5		12.07.24г.
21.	ГПП-23. 1 с.ш.	Т		37	4,5		15.07.24г.
22.	ГПП-23. Цепи дуговой защиты 1 с.ш.	Т		8	4,5		15.07.24г.
23.	ГПП-23. Цепи ЛЗШ 1 с.ш.	Т		8	4,5		15.07.24г.
24.	ГПП-11. Яч.76 Замена датчика дуговой защиты.	Т		8	4,5		17.07.24г.
25.	ГПП-16. Яч.21 1В1Т устранение неисправности в цепях включения.	Т		8	4,5		18.07.24г.
26.	ГПП-1. Трансформатор №2.	Т		93	4,5		22.07.24 – 26.07.24г.
27.	ГПП-13. Цепи переменного тока СТ-1,2	Т		42	4,5		23.07.24г.
28.	ГПП-23. Цепи переменного тока СТ-1,2	Т		42	4,5		24.07.24г.
29.	ГПП-21. Яч.48 проверка РЗА после отключения.	Т		8	4,5		25.07.24г.
30.	ГПП-16. Монтаж цепей РЗА РПН Т-1 после замены привода.	К		23	4,5		29.07.24 – 31.07.24г.
	Итого:			832ч.ч.			

ЗГД по производству

Объём принял: начальник ЦЭС

Объём сдал: начальник ЛРЗиА

Главный специалист ПГИ, БПТОиМ

Four horizontal lines with handwritten signatures in blue ink. The signatures are stylized and overlapping, with the top signature being the most prominent.

А.Г.Ахмадуллин

Ю.С. Шеретов

Д.В. Козлов

И.Н. Соловова