

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «КАМАЗ-Энерго»

 Р.Г.Шакиров

« 01 » 11 2024г

## ПЛАН-ОТЧЕТ

по работам УРОЭЛО-Ц ЦЭС за октябрь месяц 2024г.

№ п/п	Наименование оборудования	Вид рем.	План н\ч	Факт н\ч	Дата
<b>ЦТП АП:</b>					
1	КЛ -0,4кВ ШУ и эл.привода задв.№9	т	4,99	4	10.10.2024
2	ШУ эл.привода задвижки №9	т	4,99	4	10.10.2024
3	Эл.привод задв-ки №9(двигат., конц.выкл.)	т	6,015	6	11.10.2024
4	КЛ -0,4кВ ШУ и эл.привода задв.№11	т	4,99	4	11.10.2024
5	ШУ эл.привода задвижки №11	т	4,99	4	15.10.2024
6	Эл.привод задв-ки №11(двигат., конц.выкл.)	т	6,015	6	21.10.2024
7	КЛ -0,4кВ ШУ и эл.привода задв.№13	т	4,99	4	23.10.2024
8	ШУ эл.привода задвижки №13	т	4,99	4	28.10.2024
9	Эл.привод задв-ки №13(двигат., конц.выкл.)	т	6,015	5	15.10.2024
10	КЛ -0,4кВ ШУ и эл.привода задв.№14	т	4,99	4	15.10.2024
11	ШУ эл.привода задвижки №14	т	4,99	4	21.10.2024
12	Эл.привод задв-ки №14(двигат., конц.выкл.)	т	6,015	6	28.10.2024
13	КЛ -0,4кВ ШУ и эл.привода задв.№15	т	4,99	4	17.10.2024
14	ШУ эл.привода задвижки №15	т	4,99	4	14.10.2024
15	Эл.привод задв-ки №15(двигат., конц.выкл.)	т	6,015	6	30.10.2024
16	КЛ -0,4кВ ШУ и эл.привода задв.№16	т	4,99	4	24.10.2024
17	ШУ эл.привода задвижки №16	т	4,99	4	22.10.2024
18	Эл.привод задв-ки №16(двигат., конц.выкл.)	т	6,015	6	17.10.2024
19	Освещение	т	20	13	14.10.2024
<b>Внеплановые работы:</b>					
20	Замена СИ, ревизия МТЗ, ТВУ	внеп.	360	360	1-31.10.24
21	АБК КАМАЗ-Энерго ремонт эл.сетей	внеп.	8	8	2,4,7,9.10.24
22	ПНС: т.р. Эл.двигателя ПН-5,6	внеп.	8	8	18.10.2024
23	ПНС: ремонт уличного освещения	внеп.	8	8	25.10.2024
24	КС-3 ЛЗ: подключение КУ-5, фазировка	внеп.	8	8	31.10.2024

25	КС ПРЗ: ремонт потолочного освещения	внеп.	8	8	16.10.2024
26	КС ПРЗ: КУ-6, присоединение КЛ-10кВ, вторичных цепей, фазировка	внеп.	8	8	25,29.10.24
27	ХС ЛЗ: осмотр, протяжка контактора 0,4кВ ШУ компрессором №2	внеп.	8	8	03.10.2024
28	КС-3 ЛЗ: восстановление остекления КТП-105	внеп.	8	8	08.10.2024

Итого н\ч:	540	520
Позиций то	0	0
Позиций т.р.	19	19
Поз. внеп.	9	9

Главный специалист ПТО



И.Н. Соловова

ЗГД по производству



А.Г. Ахмадуллин

Объем сдал: нач.участка ЦЭС



С.Н. Захаров

Объем принял: Начальник ЦЭС



Ю.С. Шеретов