

АКТ
технического состояния оборудования
«30» сентября 2019 г.

Наименование: РП-83 ЗРУ 6кВ

Инв. № 127558000, 127560000, 127565000

Заводской № -

Год выпуска 1987

Дата ввода в эксплуатацию 1987

Средняя сменность работы круглосуточно

Комиссия в составе:

Председатель: Р.Г. Шакиров

Главный инженер

Члены комиссии: А.А. Левинский

Заместитель генерального
директора по производству

И.Н. Жогин

Начальник БПТОиМ

А.В. Шуклин

Начальник цеха электроснабжения

С.Н. Захаров

Начальник участка

Г.О. Кузьмин

Начальник участка
ООО «ТЭС»

Провела осмотр: закрытого распределительного устройства 6кВ (РП-83)

Находящегося на балансе: ООО «КАМАЗ-Энерго»

В результате осмотра выявлено:

1. Масляный выключатель ВКЭ-10 630А яч.№1 инв.№ 127558000, нарушена герметичность дугагасительной камеры, выработка ресурса.
2. Масляный выключатель ВКЭ-10 630А яч.№3 инв.№ 127560000, нарушена герметичность дугагасительной камеры, выработка ресурса.
3. Масляный выключатель ВКЭ-10 630А яч.№8 инв.№ 127565000, нарушена герметичность дугагасительной камеры, выработка ресурса, срыв механизма включения.

На основании вышеизложенного комиссия считает:

Масляные выключатели ВКЭ-10 630А яч.№1,3,8 ремонтнепригодны.

Закключение:

Масляные выключатели ВКЭ-10 630А подлежат замене, дальнейшей реализации или списанию.

Председатель
комиссии: Р.Г. Шакиров

Главный инженер

Члены комиссии: А.А. Левинский

Заместитель генерального
директора по производству

И.Н. Жогин

Начальник БПТОиМ

А.В. Шуклин

Начальник цеха электроснабжения

С.Н. Захаров

Начальник участка

Г.О. Кузьмин

Начальник участка
ООО «ТЭС»

