

**АКТ**  
**технического состояния оборудования**  
**«40» сентября 2019 г.**

**Наименование:** Система телемеханики КП «Гранит»

**Инв. №** \_\_\_\_\_ **Заводской №** \_\_\_\_\_ **Год выпуска** 1982

**Дата ввода в эксплуатацию** 1982

**Средняя сменность работы** круглосуточно

**Комиссия в составе:**

Председатель:	Р.Г. Шакиров	Главный инженер
Члены комиссии:	А.А. Левинский	Заместитель генерального директора по производству
	И.Н. Жогин	Начальник БПТОиМ
	А.В. Шуклин	Начальник цеха электроснабжения
	А.А. Газизов	Начальник ЛУЭ, РиОУТКиИИС
	Г.О. Кузьмин	Начальник участка ООО «ТЭС»

**Провела осмотр:** оборудования системы телемеханики КП «Гранит»

**Находящегося на балансе:** ООО «КАМАЗ-Энерго»

**В результате осмотра выявлено:**

Срок службы системы телемеханики КП «Гранит» более 30 лет истек. Система телемеханики КП «Гранит» находящаяся на главных понизительных подстанциях (ГПП) не обновляется и на данный момент физический износ оборудования системы телемеханики близок к критическому, оборудование снято с производства. Для поддержания и обеспечения работы используются резервные и снятые с неиспользуемых блоков платы, количество которых ограничено. Контрольные кабели (алюминиевые жилы) от КП «Гранит» до ячеек ГПП находятся в эксплуатации более 30 лет и при проведении технического обслуживания рассыпаются.

**На основании вышеизложенного комиссия считает:**

Система телемеханики КП «Гранит» физически изношена и выработала свой ресурс, не обеспечивает необходимой надежности и качества производительности и имеет высокий риск сбоев в работе.

**Заключение:**

Система телемеханики КП «Гранит» подлежит замене, дальнейшей реализации.

Председатель комиссии:	Р.Г. Шакиров		Главный инженер
Члены комиссии:	А.А. Левинский		Заместитель генерального директора по производству
	И.Н. Жогин		Начальник БПТОиМ
	А.В. Шуклин		Начальник цеха электроснабжения
	А.А. Газизов		Начальник ЛУЭ, РиОУТКиИИС
	Г.О. Кузьмин		Начальник участка ООО «ТЭС»

