

Таблица 5 - Программа снижения потерь электроэнергии

ООО "КАМАЗ-Энерго"
наименование предприятия

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения		Ответственная служба	Объем мероприятий	Годовое снижение потерь электроэнергии от внедрения мероприятий, тыс. кВт. ч/%					
		начало	окончание			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Организационные мероприятия										
1.1	Отключение недогруженных трансформаторов 110 кВ на трансформаторных подстанциях	2008г.	2010г.	ЦЭС	2 шт./188 МВА	693,500	693,500	653,496			
2	Технические мероприятия										
2.1	Ввод в работу энергосберегающего оборудования- замена компрессорного оборудования площадки Авто-производства на компрессорное оборудование производства ЗАО «Атлас Копко»	2008г.	2010г.	ТО, ЦЭС	8ед.	14,939	313,116	467,120			
2.2	Установка и ввод в работу на трансформаторах с РПН устройств автоматического регулирования коэффициента трансформации	2009г.	2009г.	ЦЭС	1 шт.		10,00				
3	Совершенствование систем расчетного и технического учета										
3.1	Замена трёхфазных приборов коммерческого учёта на класс точности 0,2	2008г.	2009г.	ЦЭС	110 шт.	10,00	11,00				
3.2	Замена технического учёта на ПС	2008г.	2010г.	ЦЭС	520 шт.	60,000	54,147	10,000			
3.3	Проведение рейдов в производственном секторе с целью выявления "бесхозных" сетей и потребителей и их ликвидация	2008г.	2010г.	ТО, ЦЭС	2шт.	629,315	266,752	6,494			
3.4	Проведение рейдов в коммунально-бытовом секторе с целью выявления "бесхозных" сетей и потребителей и их ликвидация	2008г.	2008г.	ТО, ЦЭС	3шт.	223,00					
4	Всего					1630,757	1348,515	1137,110			
4.1	СПРАВОЧНО: Всего в процентах от фактических потерь электроэнергии					6,15	5,09	4,29			
4.2	СПРАВОЧНО: Всего в процентах от отпуска электроэнергии в сеть					0,07	0,06	0,05			

Подпись



А.В.Жданов
Ф.И.О.

Генеральный директор
Должность